



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

21.03.2026 — 20.04.2026

Характеристики
средств измерения:

ТСЖ "НА ПЯТЬ",
34 мкр. д. 5. Узел 3
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ ВВ260
Версия ПО

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	50,8	44,1	187,688	188,226	-0,539	0,52	0,50	1,252	-	1,252	24,00
22.03.2026	50,7	44,1	187,352	187,885	-0,533	0,52	0,49	1,240	-	1,240	24,00
23.03.2026	48,1	42,5	179,568	180,003	-0,434	0,50	0,47	1,032	-	1,032	24,00
24.03.2026	45,2	40,2	175,860	176,215	-0,355	0,49	0,47	0,890	-	0,890	24,00
25.03.2026	44,7	39,9	174,402	174,733	-0,331	0,47	0,45	0,837	-	0,837	24,00
26.03.2026	43,6	39,1	172,173	172,477	-0,304	0,46	0,44	0,784	-	0,784	24,00
27.03.2026	42,8	38,6	167,266	167,536	-0,270	0,44	0,42	0,699	-	0,699	24,00
28.03.2026	39,7	36,5	160,251	160,439	-0,187	0,42	0,41	0,514	-	0,514	24,00
29.03.2026	39,3	36,3	159,680	159,855	-0,174	0,43	0,41	0,482	-	0,482	24,00
30.03.2026	39,6	36,5	160,595	160,773	-0,178	0,43	0,41	0,489	-	0,489	24,00
31.03.2026	39,2	36,3	159,947	160,113	-0,166	0,43	0,41	0,459	-	0,459	24,00
01.04.2026	38,8	36,1	158,932	159,088	-0,156	0,43	0,41	0,435	-	0,435	24,00
02.04.2026	38,7	36,1	157,884	158,029	-0,145	0,43	0,41	0,405	-	0,405	24,00
03.04.2026	40,7	37,5	163,828	164,028	-0,200	0,43	0,41	0,539	-	0,539	24,00
04.04.2026	42,0	38,4	166,450	166,682	-0,232	0,43	0,41	0,611	-	0,611	24,00
05.04.2026	41,9	38,1	165,975	166,208	-0,234	0,43	0,41	0,619	-	0,619	24,00
06.04.2026	41,5	37,8	166,458	166,686	-0,228	0,43	0,41	0,609	-	0,609	24,00
07.04.2026	40,2	36,9	164,810	165,010	-0,199	0,43	0,42	0,542	-	0,542	24,00
08.04.2026	40,9	37,4	166,226	166,442	-0,217	0,44	0,42	0,582	-	0,582	24,00
09.04.2026	41,3	37,7	167,347	167,568	-0,222	0,44	0,42	0,593	-	0,593	24,00
10.04.2026	39,7	36,6	164,133	164,323	-0,190	0,45	0,43	0,521	-	0,521	24,00
11.04.2026	35,6	33,6	155,884	155,992	-0,108	0,45	0,44	0,320	-	0,320	24,00
12.04.2026	37,6	34,4	152,520	152,691	-0,170	0,45	0,44	0,478	-	0,478	24,00
13.04.2026	43,9	38,4	147,050	147,353	-0,303	0,45	0,44	0,777	-	0,777	24,00
14.04.2026	41,1	37,5	166,174	166,395	-0,221	0,46	0,44	0,591	-	0,591	24,00
15.04.2026	41,8	38,1	167,633	167,863	-0,230	0,46	0,44	0,609	-	0,609	24,00
16.04.2026	42,0	38,2	168,623	168,863	-0,241	0,46	0,44	0,636	-	0,636	24,00
17.04.2026	42,3	38,5	168,982	169,226	-0,244	0,46	0,44	0,641	-	0,641	24,00
18.04.2026	42,3	38,5	168,469	168,710	-0,242	0,46	0,44	0,636	-	0,636	24,00
19.04.2026	42,2	38,5	168,368	168,606	-0,238	0,46	0,44	0,626	-	0,626	24,00
20.04.2026	42,3	38,6	168,641	168,881	-0,240	0,46	0,44	0,630	-	0,630	24,00
Итого	42,0	38,1	5159,169	5166,899	-7,730	0,45	0,43	20,075	-	20,075	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.03.2026 00:00	322568,562	320099,625	-	60024,65
21.04.2026 00:00	327727,719	325266,531	-	60768,65
	5159,156	5166,906	-	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

20,075 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.04.2026 15:18:53