



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

21.03.2026 — 20.04.2026

Характеристики
средств измерения:

УК "Жилье",
ул. Горького д. 3.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР
(модификации У, УД)
(v37)
№ 2816685
Версия ПО 37.3

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	52,5	46,6	114,883	-	114,883	6,11	5,52	0,676	-	0,676	24,00
22.03.2026	52,4	46,5	114,914	-	114,914	6,15	5,55	0,675	-	0,675	24,00
23.03.2026	51,1	45,6	115,078	-	115,078	6,24	5,62	0,638	-	0,638	24,00
24.03.2026	50,7	45,3	115,188	-	115,188	6,10	5,50	0,625	-	0,625	24,00
25.03.2026	48,5	43,6	115,297	-	115,297	6,33	5,70	0,567	-	0,567	24,00
26.03.2026	47,1	42,1	108,891	-	108,891	5,98	5,44	0,536	-	0,536	24,00
27.03.2026	45,7	40,8	100,977	-	100,977	5,69	5,23	0,492	-	0,492	24,00
28.03.2026	42,5	38,2	98,039	-	98,039	5,52	5,12	0,421	-	0,421	24,00
29.03.2026	44,2	39,6	98,023	-	98,023	5,58	5,17	0,452	-	0,452	24,00
30.03.2026	44,0	39,0	87,984	-	87,984	5,38	5,06	0,440	-	0,440	24,00
31.03.2026	44,2	38,8	81,516	-	81,516	5,17	4,92	0,441	-	0,441	24,00
01.04.2026	44,1	38,9	82,820	-	82,820	5,11	4,84	0,430	-	0,430	24,00
02.04.2026	43,8	38,7	83,531	-	83,531	5,22	4,93	0,420	-	0,420	24,00
03.04.2026	44,3	39,2	83,680	-	83,680	5,17	4,89	0,425	-	0,425	24,00
04.04.2026	44,2	39,1	83,680	-	83,680	5,23	4,96	0,428	-	0,428	24,00
05.04.2026	43,9	38,8	83,625	-	83,625	5,07	4,81	0,429	-	0,429	24,00
06.04.2026	44,0	38,8	83,648	-	83,648	5,12	4,86	0,433	-	0,433	24,00
07.04.2026	44,4	39,1	83,781	-	83,781	5,26	4,98	0,439	-	0,439	24,00
08.04.2026	44,2	39,2	83,672	-	83,672	5,17	4,89	0,421	-	0,421	24,00
09.04.2026	44,3	39,2	83,555	-	83,555	5,18	4,90	0,428	-	0,428	24,00
10.04.2026	42,8	37,9	83,516	-	83,516	5,12	4,87	0,410	-	0,410	24,00
11.04.2026	44,4	39,0	83,312	-	83,312	5,17	4,89	0,449	-	0,449	24,00
12.04.2026	44,4	39,0	83,328	-	83,328	5,06	4,80	0,452	-	0,452	24,00
13.04.2026	44,8	39,3	83,336	-	83,336	5,12	4,85	0,454	-	0,454	24,00
14.04.2026	46,2	40,7	83,930	-	83,930	5,12	4,87	0,463	-	0,463	24,00
15.04.2026	46,4	40,9	85,047	-	85,047	5,17	4,90	0,463	-	0,463	24,00
16.04.2026	46,5	41,0	85,664	-	85,664	5,05	4,76	0,467	-	0,467	24,00
17.04.2026	46,3	40,9	85,797	-	85,797	5,18	4,87	0,462	-	0,462	24,00
18.04.2026	45,7	40,5	85,891	-	85,891	5,23	4,93	0,444	-	0,444	24,00
19.04.2026	45,8	40,6	86,086	-	86,086	5,22	4,93	0,444	-	0,444	24,00
20.04.2026	45,8	40,7	86,164	-	86,164	5,14	4,86	0,441	-	0,441	24,00
Итого	45,8	40,6	2834,852	-	2834,852	5,40	5,05	14,767	-	14,767	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.03.2026 00:00	111041,023	-	-	26137,00
21.04.2026 00:00	113875,875	-	-	26881,00
	2834,852	-	-	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

14,767 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.04.2026 14:13:46