

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: ООО "УК "ЖИЛЬЕ"

Адрес: ул. Королева д. 5

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: BA212

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.03.26	3,091	698,514	700,192	66,62	62,19	24,00	24,00
22.03.26	3,310	698,841	700,644	67,09	62,35	24,00	24,00
23.03.26	3,360	696,976	698,822	67,84	63,01	24,00	24,00
24.03.26	3,304	690,215	692,044	68,54	63,75	24,00	24,00
25.03.26	3,236	694,998	696,774	67,68	63,02	24,00	24,00
26.03.26	3,209	701,476	703,219	66,77	62,20	24,00	24,00
27.03.26	3,166	719,557	721,290	67,31	62,91	24,00	24,00
28.03.26	2,962	730,870	732,480	66,55	62,50	24,00	24,00
29.03.26	3,024	730,881	732,531	66,92	62,78	24,00	24,00
30.03.26	2,959	722,736	724,335	66,08	61,98	24,00	24,00
31.03.26	2,959	726,724	728,333	66,59	62,52	24,00	24,00
01.04.26	2,939	730,619	732,211	66,26	62,24	24,00	24,00
02.04.26	2,867	720,222	721,775	66,24	62,26	24,00	24,00
03.04.26	2,845	726,972	728,509	66,00	62,08	24,00	24,00
04.04.26	2,925	728,505	730,094	66,53	62,51	24,00	24,00
05.04.26	2,939	725,962	727,556	66,39	62,33	24,00	24,00
06.04.26	2,951	712,725	714,320	66,10	61,96	24,00	24,00
07.04.26	2,996	692,938	694,561	66,40	62,07	24,00	24,00
08.04.26	2,939	688,133	689,731	66,68	62,41	24,00	24,00
09.04.26	2,897	688,763	690,328	66,14	61,93	24,00	24,00
10.04.26	2,900	684,871	686,435	66,01	61,77	24,00	24,00
11.04.26	3,054	688,775	690,441	67,07	62,63	24,00	24,00
12.04.26	3,050	688,469	690,134	67,13	62,69	24,00	24,00
13.04.26	3,078	694,597	696,286	67,50	63,07	24,00	24,00
14.04.26	3,005	668,126	669,797	68,73	64,20	24,00	24,00
15.04.26	2,992	609,903	611,553	68,18	63,27	24,00	24,00
16.04.26	3,060	616,128	617,827	68,79	63,82	24,00	24,00
17.04.26	3,070	618,242	619,945	68,75	63,78	24,00	24,00
18.04.26	3,051	618,945	620,633	68,53	63,59	24,00	24,00
19.04.26	2,957	618,008	619,636	68,02	63,23	24,00	24,00
20.04.26	2,987	618,370	620,022	68,43	63,59	24,00	24,00
Итого	94,081	21351,061	21402,456	67,16	62,73	744,00	744,00

Показания интеграторов	На 20.03.26	На 20.04.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	41675,375	63026,434	21351,059
Масса в обратном трубопроводе, т	44314,150	65716,600	21402,450
Тепловая энергия, Гкал	304,969	399,050	94,081

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____