



21.03.2026 — 20.04.2026

Характеристики
средств измерения:УК "Жилье",
ул. Куйбышева д. 4.
Договор № от ..Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ DC544
Версия ПОM1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	66,4	53,7	399,982	399,009	0,973	5,048	-	5,048	24,00
22.03.2026	66,8	54,0	398,847	396,941	1,906	5,112	-	5,112	24,00
23.03.2026	67,6	55,3	431,405	429,816	1,588	5,263	-	5,263	24,00
24.03.2026	68,3	56,7	460,359	459,585	0,774	5,320	-	5,320	24,00
25.03.2026	67,5	56,5	468,598	468,053	0,545	5,115	-	5,115	24,00
26.03.2026	66,5	56,2	491,273	490,752	0,521	5,051	-	5,051	24,00
27.03.2026	67,1	57,8	550,906	550,143	0,763	5,112	-	5,112	24,00
28.03.2026	66,3	57,8	582,270	583,171	-0,902	4,931	-	4,931	24,00
29.03.2026	66,7	58,3	582,254	583,821	-1,568	4,876	-	4,876	24,00
30.03.2026	65,8	54,1	402,297	402,749	-0,451	4,189	-	4,189	24,00
31.03.2026	66,2	50,1	234,394	232,970	1,424	3,766	-	3,766	24,00
01.04.2026	65,9	50,4	240,203	238,790	1,413	3,720	-	3,720	24,00
02.04.2026	65,9	50,8	245,741	244,532	1,209	3,699	-	3,699	24,00
03.04.2026	65,7	50,8	248,948	247,785	1,162	3,685	-	3,685	24,00
04.04.2026	66,2	50,9	250,195	248,405	1,790	3,813	-	3,813	24,00
05.04.2026	66,1	50,6	250,042	248,504	1,538	3,853	-	3,853	24,00
06.04.2026	65,8	50,8	253,809	251,928	1,881	3,810	-	3,810	24,00
07.04.2026	66,1	51,7	275,810	274,370	1,441	3,951	-	3,951	24,00
08.04.2026	66,4	52,9	296,993	295,494	1,498	3,991	-	3,991	24,00
09.04.2026	65,9	52,9	305,552	304,080	1,472	3,949	-	3,949	24,00
10.04.2026	66,1	52,6	300,817	299,763	1,055	4,042	-	4,042	24,00
11.04.2026	66,8	52,8	297,043	295,941	1,101	4,159	-	4,159	24,00
12.04.2026	66,8	52,8	297,495	295,983	1,513	4,168	-	4,168	24,00
13.04.2026	67,1	53,2	263,460	262,473	0,987	3,675	-	3,675	21,17
14.04.2026	68,5	54,7	302,236	301,589	0,646	4,160	-	4,160	24,00
15.04.2026	67,9	54,6	310,849	310,102	0,747	4,112	-	4,112	23,98
16.04.2026	68,5	55,4	322,683	322,143	0,541	4,233	-	4,233	24,00
17.04.2026	68,5	55,4	322,975	322,602	0,373	4,228	-	4,228	24,00
18.04.2026	68,3	55,5	323,103	322,825	0,278	4,131	-	4,131	24,00
19.04.2026	67,8	55,3	323,064	322,938	0,126	4,011	-	4,011	24,00
20.04.2026	68,2	55,7	322,192	322,361	-0,169	4,012	-	4,012	24,00
Итого	66,9	53,9	10755,793	10729,616	26,177	133,183	-	133,183	741,15

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.03.2026 00:00	199389,906	202186,391	-	18811,82
21.04.2026 00:00	210145,703	212916,016	-	19552,97
	10755,797	10729,625	-	741,15

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

133,183 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.04.2026 14:18:56