



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

21.03.2026 — 20.04.2026

Характеристики
средств измерения:

УК "Жилье",
ул. Луначарского д. 2.
Договор № от ..

Прибор учета:
BKT-7
№ 181665
Версия ПО 2.7

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	65,9	55,2	282,140	282,740	-0,600	7,07	6,73	3,035	-	3,035	24,00
22.03.2026	66,4	55,5	281,340	283,720	-2,380	7,08	6,73	3,074	-	3,074	24,00
23.03.2026	67,1	56,2	284,920	285,330	-0,410	7,12	6,77	3,120	-	3,120	24,00
24.03.2026	67,8	55,0	230,500	231,020	-0,520	7,07	6,81	2,955	-	2,955	24,00
25.03.2026	66,9	51,3	174,320	175,760	-1,440	7,06	6,87	2,713	-	2,713	24,00
26.03.2026	66,0	50,8	175,120	176,600	-1,480	7,10	6,90	2,663	-	2,663	24,00
27.03.2026	66,6	52,6	198,440	199,630	-1,190	7,16	6,88	2,763	-	2,763	24,00
28.03.2026	65,8	53,7	227,650	230,090	-2,440	7,19	6,79	2,753	-	2,753	24,00
29.03.2026	66,2	54,1	226,560	230,200	-3,640	7,20	6,79	2,730	-	2,730	24,00
30.03.2026	65,2	51,4	169,570	172,030	-2,460	6,98	6,70	2,335	-	2,335	24,00
31.03.2026	65,8	44,0	93,360	94,300	-0,940	6,62	6,48	2,034	-	2,034	24,00
01.04.2026	65,8	45,0	79,420	80,050	-0,630	6,40	6,22	1,648	-	1,648	24,00
02.04.2026	65,4	45,2	102,180	103,660	-1,480	6,39	6,20	2,069	-	2,069	24,00
03.04.2026	65,2	45,5	106,660	107,840	-1,180	6,30	6,08	2,100	-	2,100	24,00
04.04.2026	65,7	45,7	107,700	108,870	-1,170	6,27	6,05	2,151	-	2,151	24,00
05.04.2026	65,6	45,5	107,720	108,660	-0,940	6,28	6,06	2,170	-	2,170	24,00
06.04.2026	65,3	45,2	106,120	107,300	-1,180	6,20	5,99	2,130	-	2,130	24,00
07.04.2026	65,6	44,9	103,000	104,010	-1,010	6,11	5,92	2,122	-	2,122	24,00
08.04.2026	65,9	45,3	103,340	104,670	-1,330	6,08	5,88	2,126	-	2,126	24,00
09.04.2026	65,3	45,2	105,540	106,220	-0,680	6,07	5,87	2,123	-	2,123	24,00
10.04.2026	65,4	44,7	103,980	104,920	-0,940	6,06	5,86	2,156	-	2,156	24,00
11.04.2026	66,2	44,7	104,160	105,570	-1,410	6,09	5,88	2,242	-	2,242	24,00
12.04.2026	66,3	44,7	104,480	105,540	-1,060	6,09	5,88	2,255	-	2,255	24,00
13.04.2026	66,6	45,4	105,060	106,040	-0,980	6,10	5,89	2,234	-	2,234	24,00
14.04.2026	67,9	46,7	106,440	107,470	-1,030	6,14	5,92	2,253	-	2,253	24,00
15.04.2026	67,4	46,6	107,440	108,440	-1,000	6,14	5,92	2,229	-	2,229	24,00
16.04.2026	68,0	46,9	110,480	111,510	-1,030	6,11	5,87	2,326	-	2,326	24,00
17.04.2026	67,9	47,2	113,280	114,300	-1,020	6,04	5,78	2,352	-	2,352	24,00
18.04.2026	67,7	47,5	113,510	114,860	-1,350	6,03	5,76	2,290	-	2,290	24,00
19.04.2026	67,2	47,4	113,350	114,590	-1,240	6,03	5,76	2,246	-	2,246	24,00
20.04.2026	67,6	48,0	113,590	114,820	-1,230	6,03	5,76	2,232	-	2,232	24,00
Итого	66,4	48,3	4461,370	4500,760	-39,390	6,47	6,23	73,629	-	73,629	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

73,629 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.04.2026 14:19:49