



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

21.03.2026 — 20.04.2026

Характеристики
средств измерения:

УК "Жилье",
ул. Островского д. 74.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР
(модификации У, УД)
(v37)
№ 2816753
Версия ПО 37.4

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	65,5	36,4	21,713	-	21,713	6,84	6,20	0,630	-	0,630	24,00
22.03.2026	65,9	36,1	21,125	-	21,125	6,89	6,25	0,629	-	0,629	24,00
23.03.2026	66,6	36,0	20,400	-	20,400	6,92	6,19	0,624	-	0,624	24,00
24.03.2026	67,3	36,2	20,145	-	20,145	6,95	6,16	0,626	-	0,626	24,00
25.03.2026	66,4	36,2	20,164	-	20,164	7,05	6,22	0,609	-	0,609	24,00
26.03.2026	65,5	35,8	19,797	-	19,797	7,09	6,25	0,588	-	0,588	24,00
27.03.2026	66,0	36,3	20,062	-	20,062	7,24	6,30	0,595	-	0,595	24,00
28.03.2026	65,3	36,1	19,432	-	19,432	7,25	6,26	0,566	-	0,566	24,00
29.03.2026	65,7	36,6	19,580	-	19,580	7,35	6,37	0,567	-	0,567	24,00
30.03.2026	64,9	37,2	20,229	-	20,229	7,38	6,38	0,560	-	0,560	24,00
31.03.2026	65,4	37,2	19,961	-	19,961	7,36	6,30	0,563	-	0,563	24,00
01.04.2026	65,1	37,3	19,988	-	19,988	7,43	6,28	0,555	-	0,555	24,00
02.04.2026	65,1	37,3	19,680	-	19,680	7,42	6,21	0,547	-	0,547	24,00
03.04.2026	64,9	37,2	19,779	-	19,779	7,44	6,16	0,546	-	0,546	24,00
04.04.2026	65,4	37,5	19,883	-	19,883	7,45	6,17	0,554	-	0,554	24,00
05.04.2026	65,2	37,3	19,873	-	19,873	7,59	6,31	0,555	-	0,555	24,00
06.04.2026	65,0	37,3	19,824	-	19,824	7,48	6,18	0,549	-	0,549	24,00
07.04.2026	65,2	36,7	19,010	-	19,010	7,19	5,93	0,541	-	0,541	24,00
08.04.2026	65,5	37,5	19,547	-	19,547	7,29	6,08	0,548	-	0,548	24,00
09.04.2026	65,0	37,2	19,572	-	19,572	7,37	6,14	0,544	-	0,544	24,00
10.04.2026	65,3	37,1	19,818	-	19,818	7,21	5,95	0,558	-	0,558	24,00
11.04.2026	65,9	36,8	19,660	-	19,660	7,35	6,07	0,571	-	0,571	24,00
12.04.2026	66,0	36,8	19,615	-	19,615	7,34	6,06	0,571	-	0,571	24,00
13.04.2026	66,3	37,1	19,520	-	19,520	7,35	6,09	0,569	-	0,569	24,00
14.04.2026	67,5	38,0	19,574	-	19,574	7,47	6,16	0,577	-	0,577	24,00
15.04.2026	67,0	38,3	19,562	-	19,562	7,50	6,11	0,561	-	0,561	24,00
16.04.2026	67,6	38,0	19,244	-	19,244	7,51	6,06	0,569	-	0,569	24,00
17.04.2026	67,5	38,1	19,336	-	19,336	7,43	5,95	0,570	-	0,570	24,00
18.04.2026	67,3	38,3	19,357	-	19,357	7,58	6,10	0,561	-	0,561	24,00
19.04.2026	66,9	38,4	19,432	-	19,432	7,51	6,00	0,552	-	0,552	24,00
20.04.2026	67,2	38,5	19,166	-	19,166	7,45	5,99	0,551	-	0,551	24,00
Итого	66,0	37,1	614,049	-	614,049	7,31	6,16	17,705	-	17,705	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.03.2026 00:00	27686,984	-	-	25929,00
21.04.2026 00:00	28301,033	-	-	26673,00
	614,049	-	-	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

17,705 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 22.04.2026 16:30:48