



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

21.03.2026 — 20.04.2026

Характеристики
средств измерения:

УК "Жилье",
ул. Островского д. 84.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР
(модификации У, УД)
(v37)
№ 4015726
Версия ПО 37.4

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	51,8	44,6	145,250	-	145,250	4,78	4,44	1,045	-	1,045	24,00
22.03.2026	51,7	44,5	145,516	-	145,516	4,74	4,42	1,044	-	1,044	24,00
23.03.2026	50,5	43,7	145,891	-	145,891	4,81	4,43	0,987	-	0,987	24,00
24.03.2026	50,1	43,4	146,062	-	146,062	4,80	4,44	0,968	-	0,968	24,00
25.03.2026	47,9	41,9	146,203	-	146,203	4,82	4,45	0,878	-	0,878	24,00
26.03.2026	46,5	40,5	138,125	-	138,125	4,69	4,33	0,826	-	0,826	24,00
27.03.2026	45,2	39,3	128,297	-	128,297	4,39	4,09	0,748	-	0,748	24,00
28.03.2026	42,0	36,9	124,297	-	124,297	4,26	3,95	0,621	-	0,621	22,00
29.03.2026	43,6	38,1	123,922	-	123,922	4,24	3,96	0,678	-	0,678	24,00
30.03.2026	43,4	37,5	111,062	-	111,062	4,04	3,80	0,648	-	0,648	24,00
31.03.2026	43,5	37,2	102,922	-	102,922	3,77	3,57	0,645	-	0,645	24,00
01.04.2026	43,4	37,3	104,016	-	104,016	3,85	3,65	0,634	-	0,634	24,00
02.04.2026	43,1	37,2	104,578	-	104,578	3,90	3,68	0,615	-	0,615	24,00
03.04.2026	43,6	37,6	104,672	-	104,672	3,82	3,62	0,624	-	0,624	24,00
04.04.2026	43,5	37,5	104,688	-	104,688	3,86	3,65	0,630	-	0,630	24,00
05.04.2026	43,3	37,2	104,703	-	104,703	3,84	3,61	0,635	-	0,635	24,00
06.04.2026	43,3	37,3	104,875	-	104,875	3,85	3,64	0,635	-	0,635	24,00
07.04.2026	43,7	37,5	104,125	-	104,125	3,94	3,72	0,648	-	0,648	24,00
08.04.2026	43,6	37,5	102,641	-	102,641	3,87	3,68	0,625	-	0,625	24,00
09.04.2026	43,7	37,6	102,516	-	102,516	3,97	3,73	0,625	-	0,625	24,00
10.04.2026	42,1	36,2	102,609	-	102,609	3,91	3,68	0,600	-	0,600	23,00
11.04.2026	43,7	37,2	102,312	-	102,312	3,85	3,64	0,672	-	0,672	24,00
12.04.2026	43,8	37,2	102,297	-	102,297	3,73	3,58	0,672	-	0,672	24,00
13.04.2026	44,1	37,5	102,312	-	102,312	3,82	3,63	0,674	-	0,674	24,00
14.04.2026	45,6	38,9	102,719	-	102,719	3,79	3,64	0,682	-	0,682	24,00
15.04.2026	45,7	39,1	102,812	-	102,812	3,82	3,62	0,681	-	0,681	24,00
16.04.2026	45,8	38,9	102,750	-	102,750	3,77	3,57	0,700	-	0,700	24,00
17.04.2026	45,6	38,9	103,469	-	103,469	3,78	3,57	0,691	-	0,691	24,00
18.04.2026	45,0	38,7	103,844	-	103,844	3,75	3,56	0,659	-	0,659	24,00
19.04.2026	45,1	38,8	103,891	-	103,891	3,79	3,58	0,661	-	0,661	24,00
20.04.2026	45,2	38,8	104,281	-	104,281	3,74	3,55	0,659	-	0,659	24,00
Итого	45,1	38,9	3527,656	-	3527,656	4,06	3,82	22,109	-	22,109	741,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.03.2026 00:00	134730,297	-	-	23903,00
21.04.2026 00:00	138257,953	-	-	24644,00
	3527,656	-	-	741,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

22,109 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.04.2026 15:00:10