



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

21.03.2026 — 20.04.2026

Характеристики
средств измерения:

УК "Жилье",
ул. Островского д. 88.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР ОД
(модификации У, УД)
(v46)
№ 5575642
Версия ПО 015-02.052-
03.30

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	50,0	34,4	30,125	-	30,125	4,55	4,23	0,469	-	0,469	24,00
22.03.2026	49,8	33,6	28,137	-	28,137	4,62	4,20	0,455	-	0,455	24,00
23.03.2026	48,5	32,0	25,234	-	25,234	4,53	4,20	0,416	-	0,416	24,00
24.03.2026	48,1	31,8	25,289	-	25,289	4,55	4,19	0,409	-	0,409	24,00
25.03.2026	46,2	31,2	25,312	-	25,312	4,58	4,21	0,378	-	0,378	24,00
26.03.2026	44,5	30,0	23,879	-	23,879	4,38	3,98	0,345	-	0,345	24,00
27.03.2026	43,3	29,1	22,176	-	22,176	4,16	3,81	0,314	-	0,314	24,00
28.03.2026	40,2	27,8	21,500	-	21,500	4,04	3,75	0,266	-	0,266	24,00
29.03.2026	41,7	28,4	21,430	-	21,430	4,05	3,74	0,283	-	0,283	24,00
30.03.2026	41,2	27,6	19,082	-	19,082	3,83	3,54	0,258	-	0,258	24,00
31.03.2026	41,2	26,8	17,605	-	17,605	3,68	3,38	0,253	-	0,253	24,00
01.04.2026	41,1	27,0	17,797	-	17,797	3,75	3,36	0,251	-	0,251	24,00
02.04.2026	40,8	27,2	17,898	-	17,898	3,81	3,38	0,243	-	0,243	24,00
03.04.2026	41,3	27,6	17,938	-	17,938	3,73	3,38	0,247	-	0,247	24,00
04.04.2026	41,3	27,3	17,961	-	17,961	3,71	3,40	0,251	-	0,251	24,00
05.04.2026	41,0	26,9	17,945	-	17,945	3,68	3,38	0,253	-	0,253	24,00
06.04.2026	41,1	27,0	17,984	-	17,984	3,72	3,37	0,253	-	0,253	24,00
07.04.2026	41,8	29,2	26,004	-	26,004	3,76	3,45	0,299	-	0,299	24,00
08.04.2026	42,7	34,4	43,398	-	43,398	3,71	3,48	0,359	-	0,359	24,00
09.04.2026	42,8	34,7	43,324	-	43,324	3,74	3,47	0,351	-	0,351	24,00
10.04.2026	41,2	33,5	43,398	-	43,398	3,76	3,43	0,336	-	0,336	24,00
11.04.2026	42,8	34,2	43,250	-	43,250	3,79	3,41	0,371	-	0,371	24,00
12.04.2026	42,8	34,1	43,223	-	43,223	3,71	3,40	0,376	-	0,376	24,00
13.04.2026	43,1	34,5	43,172	-	43,172	3,75	3,50	0,371	-	0,371	24,00
14.04.2026	44,6	35,9	43,105	-	43,105	3,82	3,45	0,375	-	0,375	24,00
15.04.2026	44,8	36,1	43,109	-	43,109	3,67	3,47	0,370	-	0,370	24,00
16.04.2026	44,8	36,1	43,055	-	43,055	3,67	3,40	0,376	-	0,376	24,00
17.04.2026	44,5	34,8	37,094	-	37,094	3,75	3,42	0,360	-	0,360	24,00
18.04.2026	43,9	33,9	34,176	-	34,176	3,65	3,46	0,338	-	0,338	24,00
19.04.2026	44,0	34,1	34,172	-	34,172	3,71	3,37	0,338	-	0,338	24,00
20.04.2026	44,0	34,3	34,336	-	34,336	3,70	3,36	0,332	-	0,332	24,00
Итого	43,5	31,5	922,109	-	922,109	3,92	3,60	10,296	-	10,296	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.03.2026 00:00	49364,734	-	-	18901,00
21.04.2026 00:00	50286,844	-	-	19645,00
	922,109	-	-	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

10,296 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.04.2026 15:00:54