



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

21.03.2026 — 20.04.2026

Характеристики
средств измерения:

УК "Жилье",
ул. Свердлова д. 70.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР
(модификации У, УД)
(v37)
№ 2816649
Версия ПО 37.3

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	52,0	46,8	74,680	-	74,680	4,64	4,35	0,388	-	0,388	24,00
22.03.2026	51,9	46,7	74,734	-	74,734	4,67	4,38	0,390	-	0,390	24,00
23.03.2026	50,7	45,9	75,906	-	75,906	4,68	4,38	0,368	-	0,368	24,00
24.03.2026	50,3	45,5	75,500	-	75,500	4,65	4,36	0,362	-	0,362	24,00
25.03.2026	48,1	43,7	75,016	-	75,016	4,69	4,41	0,330	-	0,330	24,00
26.03.2026	46,7	42,3	70,914	-	70,914	4,45	4,20	0,308	-	0,308	24,00
27.03.2026	45,3	41,1	65,953	-	65,953	4,25	4,05	0,279	-	0,279	24,00
28.03.2026	42,2	38,5	64,086	-	64,086	4,14	3,98	0,237	-	0,237	23,00
29.03.2026	43,8	39,9	63,781	-	63,781	4,13	3,93	0,253	-	0,253	24,00
30.03.2026	43,6	39,3	57,156	-	57,156	3,96	3,85	0,245	-	0,245	24,00
31.03.2026	43,7	39,1	52,969	-	52,969	3,71	3,62	0,245	-	0,245	24,00
01.04.2026	43,6	39,2	53,617	-	53,617	3,80	3,72	0,240	-	0,240	24,00
02.04.2026	43,3	39,0	53,898	-	53,898	3,73	3,63	0,232	-	0,232	24,00
03.04.2026	43,8	39,4	53,883	-	53,883	3,73	3,62	0,237	-	0,237	24,00
04.04.2026	43,8	39,4	53,930	-	53,930	3,72	3,61	0,237	-	0,237	24,00
05.04.2026	43,5	39,1	53,945	-	53,945	3,85	3,78	0,236	-	0,236	24,00
06.04.2026	43,6	39,2	53,883	-	53,883	3,75	3,65	0,235	-	0,235	24,00
07.04.2026	43,9	39,5	53,891	-	53,891	3,76	3,65	0,239	-	0,239	24,00
08.04.2026	43,8	39,4	54,141	-	54,141	3,75	3,64	0,237	-	0,237	24,00
09.04.2026	43,9	39,5	54,156	-	54,156	3,74	3,63	0,235	-	0,235	24,00
10.04.2026	42,3	38,1	54,062	-	54,062	3,84	3,75	0,227	-	0,227	23,00
11.04.2026	44,0	39,2	53,875	-	53,875	3,83	3,74	0,253	-	0,253	24,00
12.04.2026	43,9	39,1	53,977	-	53,977	3,78	3,67	0,260	-	0,260	24,00
13.04.2026	44,3	39,5	53,977	-	53,977	3,77	3,66	0,260	-	0,260	24,00
14.04.2026	45,8	40,9	55,180	-	55,180	3,77	3,65	0,267	-	0,267	24,00
15.04.2026	45,9	41,2	56,352	-	56,352	3,74	3,61	0,266	-	0,266	24,00
16.04.2026	46,0	41,3	56,352	-	56,352	3,72	3,60	0,265	-	0,265	24,00
17.04.2026	45,8	41,1	56,273	-	56,273	3,68	3,54	0,267	-	0,267	24,00
18.04.2026	45,2	40,6	56,312	-	56,312	3,75	3,63	0,260	-	0,260	24,00
19.04.2026	45,4	40,8	56,391	-	56,391	3,68	3,55	0,255	-	0,255	24,00
20.04.2026	45,4	40,9	56,664	-	56,664	3,72	3,58	0,252	-	0,252	24,00
Итого	45,3	40,8	1845,453	-	1845,453	3,97	3,82	8,365	-	8,365	742,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.03.2026 00:00	69943,141	-	-	28198,00
21.04.2026 00:00	71788,594	-	-	28940,00
	1845,453	-	-	742,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

8,365 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.04.2026 15:07:08