



Ведомость потребления горячей воды

с 21.03.2026 по 20.04.2026



Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: 24 мкр. д. 25

Договор №: от

Характеристики средств M1min = т/сутки M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- № ВВ138 F)

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	61,2	56,6	63,722	59,489	4,233	3,578	3,065	0,513	24,00
22.03.2026	61,2	56,6	64,084	59,215	4,869	3,597	3,050	0,547	24,00
23.03.2026	57,0	53,1	65,176	60,157	5,019	3,374	2,887	0,487	24,00
24.03.2026	53,9	50,3	65,534	60,688	4,846	3,193	2,745	0,449	24,00
25.03.2026	53,5	49,9	65,642	60,478	5,163	3,170	2,713	0,457	24,00
26.03.2026	53,7	50,1	66,161	61,101	5,061	3,213	2,752	0,461	24,00
27.03.2026	55,6	51,7	66,258	61,153	5,105	3,341	2,855	0,486	24,00
28.03.2026	55,1	51,4	65,656	61,046	4,611	3,282	2,826	0,456	24,00
29.03.2026	55,4	51,6	65,610	60,713	4,897	3,293	2,825	0,468	24,00
30.03.2026	54,1	50,5	66,094	60,800	5,294	3,234	2,762	0,471	24,00
31.03.2026	55,1	51,3	65,404	60,576	4,829	3,273	2,802	0,471	24,00
01.04.2026	55,6	51,7	64,486	60,287	4,199	3,254	2,815	0,440	24,00
02.04.2026	55,8	51,9	65,706	60,174	5,532	3,327	2,821	0,506	24,00
03.04.2026	56,0	52,1	65,188	60,035	5,152	3,316	2,823	0,492	24,00
04.04.2026	56,7	52,6	64,511	59,852	4,659	3,324	2,847	0,476	24,00
05.04.2026	56,2	52,2	65,244	59,568	5,676	3,327	2,808	0,520	24,00
06.04.2026	55,9	51,9	64,304	59,552	4,752	3,264	2,791	0,473	24,00
07.04.2026	55,7	51,8	64,545	59,399	5,146	3,266	2,775	0,491	24,00
08.04.2026	55,8	51,9	64,434	59,203	5,231	3,263	2,771	0,492	24,00
09.04.2026	55,2	51,4	64,237	58,967	5,269	3,216	2,730	0,486	24,00
10.04.2026	55,9	51,8	63,374	59,026	4,348	3,219	2,757	0,462	24,00
11.04.2026	56,3	52,1	63,424	58,799	4,624	3,247	2,769	0,479	24,00
12.04.2026	56,4	52,2	64,015	58,610	5,406	3,276	2,760	0,516	24,00
13.04.2026	56,3	52,1	63,665	58,523	5,142	3,257	2,753	0,504	24,00
14.04.2026	58,0	53,6	63,035	58,425	4,610	3,329	2,838	0,491	24,00
15.04.2026	57,5	53,3	63,830	58,204	5,626	3,341	2,805	0,536	24,00
16.04.2026	58,2	53,8	62,894	57,987	4,907	3,338	2,828	0,510	23,98
17.04.2026	58,4	53,9	61,771	57,886	3,885	3,293	2,830	0,463	24,00
18.04.2026	58,4	54,0	62,607	57,590	5,017	3,337	2,818	0,519	24,00
19.04.2026	57,5	53,2	62,400	57,377	5,024	3,264	2,760	0,504	24,00
20.04.2026	58,1	53,7	62,296	57,153	5,143	3,296	2,780	0,516	24,00
Итого	56,4	52,4	1995,307	1842,033	153,274	102,305	87,162	15,142	743,98

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Q_{потерь} = 0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Q_п + Q_{потерь} = 15,142 ГКал

Всего к оплате за горячую воду M_п = 153,274 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: