



21.03.2026 — 20.04.2026

Характеристики
средств измерения:ООО УК "Мастер",
24 мкр. д. 25.
Договор № от ..Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ DD197
Версия ПОM1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	66,4	58,4	209,458	209,620	-0,161	0,60	0,49	1,676	-	1,676	24,00
22.03.2026	66,9	58,7	209,212	209,374	-0,162	0,60	0,49	1,707	-	1,707	24,00
23.03.2026	59,6	51,6	156,943	157,324	-0,381	0,55	0,48	1,256	-	1,256	24,00
24.03.2026	53,3	45,0	111,892	112,738	-0,846	0,50	0,46	0,932	-	0,932	24,00
25.03.2026	51,0	43,0	99,115	99,901	-0,787	0,49	0,46	0,788	-	0,788	24,00
26.03.2026	49,2	41,5	94,201	94,907	-0,706	0,56	0,53	0,732	-	0,732	24,00
27.03.2026	46,2	39,0	86,797	87,492	-0,694	0,69	0,66	0,622	-	0,622	24,00
28.03.2026	44,5	37,8	84,104	84,856	-0,751	0,70	0,67	0,564	-	0,564	24,00
29.03.2026	44,8	38,0	84,146	84,959	-0,813	0,70	0,67	0,572	-	0,572	24,00
30.03.2026	46,0	39,2	89,769	90,470	-0,701	0,58	0,55	0,617	-	0,617	24,00
31.03.2026	47,4	39,9	87,297	87,988	-0,691	0,48	0,45	0,657	-	0,657	24,00
01.04.2026	47,8	40,1	84,217	84,928	-0,711	0,47	0,44	0,653	-	0,653	24,00
02.04.2026	48,0	40,3	84,487	85,256	-0,769	0,46	0,44	0,651	-	0,651	24,00
03.04.2026	48,1	40,3	84,637	85,445	-0,808	0,46	0,43	0,657	-	0,657	24,00
04.04.2026	48,4	40,5	84,833	85,705	-0,871	0,46	0,43	0,673	-	0,673	24,00
05.04.2026	48,2	40,2	85,045	85,817	-0,772	0,46	0,43	0,676	-	0,676	24,00
06.04.2026	47,9	40,1	84,892	85,620	-0,727	0,45	0,43	0,666	-	0,666	24,00
07.04.2026	47,8	39,9	84,444	85,112	-0,668	0,45	0,42	0,668	-	0,668	24,00
08.04.2026	48,1	40,1	84,423	85,112	-0,689	0,45	0,42	0,667	-	0,667	24,00
09.04.2026	47,9	40,0	84,849	85,570	-0,721	0,45	0,42	0,663	-	0,663	24,00
10.04.2026	47,6	39,4	85,079	85,779	-0,700	0,45	0,42	0,692	-	0,692	24,00
11.04.2026	47,9	39,4	85,307	85,992	-0,685	0,45	0,42	0,716	-	0,716	24,00
12.04.2026	47,8	39,3	85,274	86,013	-0,739	0,45	0,42	0,723	-	0,723	24,00
13.04.2026	48,1	39,6	85,662	86,407	-0,745	0,45	0,42	0,724	-	0,724	24,00
14.04.2026	49,3	40,7	85,757	86,534	-0,777	0,45	0,42	0,735	-	0,735	24,00
15.04.2026	49,2	40,7	85,921	86,702	-0,780	0,45	0,42	0,725	-	0,725	24,00
16.04.2026	49,0	40,5	84,226	85,035	-0,809	0,45	0,42	0,711	-	0,711	24,00
17.04.2026	48,4	40,1	83,255	84,030	-0,776	0,45	0,42	0,697	-	0,697	24,00
18.04.2026	48,5	40,1	83,231	83,998	-0,767	0,45	0,42	0,690	-	0,690	24,00
19.04.2026	48,2	40,0	83,069	83,871	-0,802	0,45	0,42	0,678	-	0,678	24,00
20.04.2026	48,4	40,3	82,728	83,637	-0,909	0,45	0,42	0,672	-	0,672	24,00
Итого	49,7	41,7	3004,270	3026,190	-21,920	0,50	0,46	23,860	-	23,860	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.03.2026 00:00	160285,703	162924,594	-	46373,62
21.04.2026 00:00	163289,969	165950,781	-	47117,62
	3004,266	3026,188	-	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

23,860 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: