

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: 32 мкр. д. 6

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ085

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.03.26	7,349	656,654	659,121	68,56	57,36	24,00	24,00
22.03.26	7,526	656,959	659,205	68,64	57,17	24,00	24,00
23.03.26	7,534	657,932	660,382	68,69	57,22	24,00	24,00
24.03.26	7,352	657,913	660,619	68,69	57,51	24,00	24,00
25.03.26	7,443	661,795	665,318	68,84	57,59	24,00	24,00
26.03.26	7,343	662,181	666,065	68,89	57,78	24,00	24,00
27.03.26	7,250	716,905	723,205	68,38	58,25	24,00	24,00
28.03.26	7,215	745,297	753,956	68,35	58,66	24,00	24,00
29.03.26	7,126	745,662	754,625	68,29	58,73	24,00	24,00
30.03.26	5,546	639,731	645,180	67,92	59,28	24,00	24,00
31.03.26	4,651	555,602	558,449	68,22	59,81	24,00	24,00
01.04.26	5,628	609,666	614,340	68,50	59,48	24,00	24,00
02.04.26	7,148	748,928	759,213	68,66	59,10	24,00	24,00
03.04.26	6,824	708,466	717,662	68,86	59,19	24,00	24,00
04.04.26	6,668	683,506	691,380	68,81	59,05	24,00	24,00
05.04.26	6,845	683,124	690,228	68,82	58,79	24,00	24,00
06.04.26	6,702	682,457	690,190	68,74	58,91	24,00	24,00
07.04.26	6,737	681,442	689,108	68,74	58,84	24,00	24,00
08.04.26	6,770	684,616	692,554	68,90	59,01	24,00	24,00
09.04.26	6,797	688,029	695,897	68,90	59,01	24,00	24,00
10.04.26	7,128	720,526	728,008	68,65	58,77	24,00	24,00
11.04.26	7,346	746,161	754,166	68,29	58,44	24,00	24,00
12.04.26	7,453	746,527	754,717	68,34	58,35	24,00	24,00
13.04.26	7,330	746,555	755,146	68,47	58,64	24,00	24,00
14.04.26	7,138	746,462	755,937	68,65	59,08	24,00	24,00
15.04.26	7,091	747,815	757,303	68,66	59,17	24,00	24,00
16.04.26	7,119	748,636	757,453	68,74	59,22	24,00	24,00
17.04.26	7,196	748,420	758,059	68,86	59,23	24,00	24,00
18.04.26	7,091	748,433	759,349	68,99	59,51	24,00	24,00
19.04.26	7,128	747,888	758,779	68,64	59,10	24,00	24,00
20.04.26	6,638	707,992	717,064	68,36	58,96	24,00	24,00
Итого	215,110	21682,282	21902,679	68,62	58,68	744,00	744,00

Показания интеграторов	На 20.03.26	На 20.04.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	955995,700	977677,940	21682,240
Масса в обратном трубопроводе, т	964170,750	986073,440	21902,690
Тепловая энергия, Гкал	17662,488	17877,600	215,112

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____