

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: Московский проспект д. 8

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ259

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.03.26	4,741	907,766	910,387	68,59	63,36	24,00	24,00
22.03.26	4,709	907,061	909,667	68,65	63,45	24,00	24,00
23.03.26	4,711	909,646	912,254	68,72	63,53	24,00	24,00
24.03.26	4,591	909,735	912,279	68,71	63,66	24,00	24,00
25.03.26	4,626	915,563	918,131	68,86	63,81	24,00	24,00
26.03.26	4,592	916,268	918,819	68,93	63,91	24,00	24,00
27.03.26	4,434	983,533	985,990	68,43	63,91	24,00	24,00
28.03.26	4,370	1035,360	1037,783	68,36	64,14	24,00	24,00
29.03.26	4,417	1037,081	1039,529	68,34	64,07	24,00	24,00
30.03.26	4,263	1090,648	1093,008	68,06	64,14	24,00	24,00
31.03.26	4,145	1085,741	1088,042	68,26	64,43	24,00	24,00
01.04.26	4,142	1044,231	1046,536	68,57	64,60	24,00	24,00
02.04.26	4,019	1043,563	1045,804	68,66	64,81	24,00	24,00
03.04.26	4,078	1047,410	1049,689	68,89	64,99	24,00	24,00
04.04.26	4,146	1047,122	1049,437	68,84	64,88	24,00	24,00
05.04.26	4,291	1047,253	1049,648	68,90	64,80	24,00	24,00
06.04.26	4,223	1046,866	1049,220	68,75	64,72	24,00	24,00
07.04.26	4,199	1045,043	1047,385	68,79	64,77	24,00	24,00
08.04.26	4,102	1048,176	1050,468	68,87	64,95	24,00	24,00
09.04.26	4,171	1054,437	1056,769	68,98	65,03	24,00	24,00
10.04.26	4,162	1048,753	1051,073	68,72	64,75	24,00	24,00
11.04.26	4,221	1040,492	1042,833	68,32	64,26	24,00	24,00
12.04.26	4,273	1041,591	1043,961	68,36	64,25	24,00	24,00
13.04.26	4,164	1039,004	1041,318	68,46	64,45	24,00	24,00
14.04.26	4,023	1037,316	1039,558	68,65	64,77	24,00	24,00
15.04.26	4,015	1038,518	1040,756	68,69	64,82	24,00	24,00
16.04.26	4,040	1037,773	1040,026	68,74	64,84	24,00	24,00
17.04.26	4,041	1038,701	1040,959	68,85	64,95	24,00	24,00
18.04.26	3,971	1040,014	1042,237	68,98	65,16	24,00	24,00
19.04.26	4,075	1039,783	1042,054	68,68	64,76	24,00	24,00
20.04.26	3,899	1040,955	1043,125	68,45	64,70	24,00	24,00
Итого	131,855	31565,403	31638,747	68,65	64,44	744,00	744,00

Показания интеграторов	На 20.03.26	На 20.04.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	379301,900	410867,300	31565,400
Масса в обратном трубопроводе, т	339204,400	370843,160	31638,760
Тепловая энергия, Гкал	8691,291	8823,146	131,855

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____