

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: ул. Куйбышева д. 3

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ244

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.03.26	1,438	271,956	266,336	52,04	46,74	24,00	24,00
22.03.26	1,433	271,802	266,664	51,95	46,67	24,00	24,00
23.03.26	1,351	273,727	268,903	50,74	45,79	24,00	24,00
24.03.26	1,308	277,205	273,002	50,30	45,57	24,00	24,00
25.03.26	1,184	277,022	272,612	48,13	43,84	24,00	24,00
26.03.26	1,105	260,120	255,296	46,68	42,41	24,00	24,00
27.03.26	1,007	242,013	237,233	45,35	41,17	24,00	24,00
28.03.26	0,846	238,476	234,748	42,21	38,66	24,00	24,00
29.03.26	0,915	239,469	236,134	43,88	40,05	24,00	24,00
30.03.26	0,888	213,433	209,972	43,71	39,51	24,00	24,00
31.03.26	0,874	195,424	191,808	43,84	39,36	24,00	24,00
01.04.26	0,848	194,851	191,328	43,73	39,37	24,00	24,00
02.04.26	0,822	196,458	193,006	43,41	39,21	24,00	24,00
03.04.26	0,852	197,230	193,834	43,93	39,60	24,00	24,00
04.04.26	0,870	197,877	194,422	43,86	39,45	24,00	24,00
05.04.26	0,874	197,897	194,435	43,59	39,16	24,00	24,00
06.04.26	0,875	198,126	194,779	43,64	39,22	24,00	24,00
07.04.26	0,894	198,319	195,021	44,02	39,50	24,00	24,00
08.04.26	0,867	198,552	195,189	43,86	39,49	24,00	24,00
09.04.26	0,873	198,704	195,246	43,94	39,54	24,00	24,00
10.04.26	0,838	198,259	194,686	42,38	38,15	24,00	24,00
11.04.26	0,941	197,982	194,414	44,05	39,28	24,00	24,00
12.04.26	0,958	198,091	194,558	44,04	39,20	24,00	24,00
13.04.26	0,967	198,195	194,728	44,39	39,50	24,00	24,00
14.04.26	0,994	198,849	195,523	45,89	40,88	24,00	24,00
15.04.26	0,971	199,392	195,996	46,01	41,13	24,00	24,00
16.04.26	0,984	199,562	196,148	46,10	41,15	24,00	24,00
17.04.26	0,964	199,497	196,071	45,93	41,09	24,00	24,00
18.04.26	0,932	199,444	196,046	45,34	40,65	24,00	24,00
19.04.26	0,930	199,463	196,261	45,44	40,77	24,00	24,00
20.04.26	0,919	200,908	197,695	45,48	40,89	24,00	24,00
Итого	30,524	6728,302	6612,092	45,41	40,87	744,00	744,00

Показания интеграторов	На 20.03.26	На 20.04.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	289654,340	296382,660	6728,320
Масса в обратном трубопроводе, т	288112,100	294724,200	6612,100
Тепловая энергия, Гкал	2471,709	2502,232	30,524

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____