

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель:

Адрес: ул. Новоселов д. 16

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ125

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.03.26	1,817	526,357	526,784	50,77	47,31	24,00	24,00
22.03.26	1,841	526,483	526,937	50,81	47,30	24,00	24,00
23.03.26	1,820	526,491	526,906	51,00	47,54	24,00	24,00
24.03.26	1,820	526,392	526,813	51,05	47,59	24,00	24,00
25.03.26	1,697	521,335	521,732	49,59	46,33	24,00	24,00
26.03.26	1,698	520,904	521,274	49,44	46,18	24,00	24,00
27.03.26	1,715	523,130	523,423	50,06	46,77	24,00	24,00
28.03.26	1,601	519,399	519,569	48,95	45,86	24,00	24,00
29.03.26	1,603	519,361	519,489	49,06	45,97	24,00	24,00
30.03.26	1,669	522,413	522,501	49,99	46,79	24,00	24,00
31.03.26	1,388	512,021	512,098	46,39	43,68	24,00	24,00
01.04.26	1,334	508,707	508,812	45,62	42,99	24,00	24,00
02.04.26	1,322	508,298	508,381	45,85	43,25	24,00	24,00
03.04.26	1,340	508,618	508,758	45,97	43,33	24,00	24,00
04.04.26	1,368	508,603	508,770	45,82	43,13	24,00	24,00
05.04.26	1,374	508,998	509,196	45,68	42,98	24,00	24,00
06.04.26	1,366	508,706	508,898	45,56	42,87	24,00	24,00
07.04.26	1,354	509,291	509,572	45,46	42,80	24,00	24,00
08.04.26	1,357	509,947	510,178	45,75	43,09	24,00	24,00
09.04.26	1,368	510,194	510,383	45,93	43,24	24,00	24,00
10.04.26	1,369	510,145	510,394	45,37	42,68	24,00	24,00
11.04.26	1,363	509,987	510,303	44,85	42,17	24,00	24,00
12.04.26	1,373	509,338	509,627	44,79	42,09	24,00	24,00
13.04.26	1,346	509,585	509,847	44,95	42,31	24,00	24,00
14.04.26	1,334	510,114	510,325	45,46	42,84	24,00	24,00
15.04.26	1,348	511,771	511,985	45,62	42,98	24,00	24,00
16.04.26	1,366	511,979	512,195	45,62	42,95	24,00	24,00
17.04.26	1,360	512,016	512,291	45,69	43,03	24,00	24,00
18.04.26	1,368	512,105	512,314	45,90	43,23	24,00	24,00
19.04.26	1,362	511,976	512,149	45,84	43,17	24,00	24,00
20.04.26	1,346	512,016	512,182	45,83	43,19	24,00	24,00
Итого	45,787	15946,678	15954,087	47,05	44,18	744,00	744,00

Показания интеграторов	На 20.03.26	На 20.04.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	268044,300	283991,000	15946,700
Масса в обратном трубопроводе, т	271536,030	287490,100	15954,070
Тепловая энергия, Гкал	1341,206	1386,993	45,787

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____