

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"
Адрес: ул. Садовое кольцо д. 49А
Договор:
Тип прибора: ИМ2300
Номер прибора: DA911

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.03.26	0,935	113,854	114,008	51,39	43,16	24,00	24,00
22.03.26	0,942	115,174	115,286	51,30	43,10	24,00	24,00
23.03.26	0,892	118,649	118,830	50,12	42,59	24,00	24,00
24.03.26	0,880	122,650	122,829	49,70	42,51	24,00	24,00
25.03.26	0,790	123,479	123,663	47,61	41,20	24,00	24,00
26.03.26	0,729	111,811	111,967	46,10	39,49	24,00	24,00
27.03.26	0,659	97,558	97,723	44,79	38,02	24,00	24,00
28.03.26	0,548	91,938	92,101	41,60	35,67	24,00	24,00
29.03.26	0,601	92,078	92,221	43,25	36,70	24,00	24,00
30.03.26	0,562	76,603	76,780	42,95	35,43	24,00	24,00
31.03.26	0,548	67,009	67,180	43,03	34,83	24,00	24,00
01.04.26	0,550	72,068	72,270	42,99	35,33	24,00	24,00
02.04.26	0,538	73,819	74,054	42,67	35,37	24,00	24,00
03.04.26	0,555	74,245	74,544	43,19	35,71	24,00	24,00
04.04.26	0,562	74,341	74,666	43,13	35,55	24,00	24,00
05.04.26	0,567	74,009	74,289	42,85	35,17	24,00	24,00
06.04.26	0,552	69,905	70,215	42,91	34,99	24,00	24,00
07.04.26	0,557	67,785	68,165	43,24	35,01	24,00	24,00
08.04.26	0,548	68,012	68,415	43,10	35,02	24,00	24,00
09.04.26	0,548	69,425	69,854	43,20	35,28	24,00	24,00
10.04.26	0,524	68,824	69,217	41,73	34,09	24,00	24,00
11.04.26	0,586	69,001	69,339	43,27	34,76	24,00	24,00
12.04.26	0,589	69,128	69,464	43,28	34,74	24,00	24,00
13.04.26	0,587	69,315	69,703	43,59	35,11	24,00	24,00
14.04.26	0,617	72,340	72,602	45,10	36,54	24,00	24,00
15.04.26	0,624	76,018	76,239	45,25	37,02	24,00	24,00
16.04.26	0,629	77,074	77,214	45,34	37,16	24,00	24,00
17.04.26	0,625	77,442	77,586	45,20	37,12	24,00	24,00
18.04.26	0,606	78,061	78,011	44,62	36,84	24,00	24,00
19.04.26	0,609	78,537	78,292	44,73	36,96	24,00	24,00
20.04.26	0,605	78,813	78,599	44,77	37,07	24,00	24,00
Итого	19,664	2588,964	2595,327	44,71	37,02	744,00	744,00

Показания интеграторов	На 20.03.26	На 20.04.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	176022,100	178611,060	2588,960
Масса в обратном трубопроводе, т	177697,280	180292,610	2595,330
Тепловая энергия, Гкал	1865,141	1884,805	19,664

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____