

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: ул. Чапаева д. 32

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: DA130

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.03.26	0,598	87,951	89,172	51,86	45,05	24,00	24,00
22.03.26	0,601	88,029	89,257	51,77	44,93	24,00	24,00
23.03.26	0,564	88,232	89,438	50,57	44,16	24,00	24,00
24.03.26	0,555	88,428	89,613	50,12	43,83	24,00	24,00
25.03.26	0,504	88,469	89,578	47,98	42,27	24,00	24,00
26.03.26	0,471	83,330	84,320	46,50	40,81	24,00	24,00
27.03.26	0,428	76,903	77,770	45,18	39,60	24,00	24,00
28.03.26	0,363	74,492	75,282	42,00	37,11	24,00	24,00
29.03.26	0,390	74,522	75,346	43,65	38,40	24,00	24,00
30.03.26	0,377	66,505	67,185	43,43	37,72	24,00	24,00
31.03.26	0,376	61,270	61,845	43,56	37,40	24,00	24,00
01.04.26	0,371	62,401	63,000	43,46	37,50	24,00	24,00
02.04.26	0,364	63,266	63,889	43,13	37,37	24,00	24,00
03.04.26	0,372	63,400	64,026	43,66	37,78	24,00	24,00
04.04.26	0,377	63,385	64,017	43,59	37,63	24,00	24,00
05.04.26	0,379	63,366	63,998	43,31	37,32	24,00	24,00
06.04.26	0,372	63,377	63,997	43,39	37,51	24,00	24,00
07.04.26	0,375	63,578	64,202	43,74	37,83	24,00	24,00
08.04.26	0,366	63,442	64,055	43,59	37,81	24,00	24,00
09.04.26	0,368	63,327	63,933	43,68	37,86	24,00	24,00
10.04.26	0,352	63,234	63,826	42,19	36,61	24,00	24,00
11.04.26	0,387	63,144	63,773	43,79	37,65	24,00	24,00
12.04.26	0,392	63,146	63,777	43,79	37,57	24,00	24,00
13.04.26	0,388	63,202	63,834	44,12	37,96	24,00	24,00
14.04.26	0,397	64,270	64,919	45,62	39,44	24,00	24,00
15.04.26	0,404	65,954	66,619	45,76	39,62	24,00	24,00
16.04.26	0,413	66,266	66,924	45,84	39,60	24,00	24,00
17.04.26	0,412	66,393	67,050	45,69	39,47	24,00	24,00
18.04.26	0,395	66,455	67,091	45,09	39,13	24,00	24,00
19.04.26	0,395	66,623	67,254	45,20	39,25	24,00	24,00
20.04.26	0,395	66,696	67,354	45,23	39,30	24,00	24,00
Итого	12,900	2163,055	2186,345	45,18	39,21	744,00	744,00

Показания интеграторов	На 20.03.26	На 20.04.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	34950,170	37113,226	2163,056
Масса в обратном трубопроводе, т	35441,652	37627,994	2186,342
Тепловая энергия, Гкал	271,190	284,090	12,900

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____