

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: ООО УК "Мэтр"

Адрес: 34 мкр. д. 17А

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВА901

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.03.26	4,545	725,914	713,906	51,91	45,64	24,00	24,00
22.03.26	4,540	726,409	714,360	51,83	45,57	24,00	24,00
23.03.26	3,873	701,688	690,050	49,18	43,70	24,00	24,00
24.03.26	3,481	690,031	679,016	46,19	41,16	24,00	24,00
25.03.26	3,313	685,201	673,994	45,63	40,79	24,00	24,00
26.03.26	3,196	678,358	667,434	44,55	39,84	24,00	24,00
27.03.26	2,899	663,341	652,591	43,68	39,33	24,00	24,00
28.03.26	2,344	641,540	631,544	40,57	36,91	24,00	24,00
29.03.26	2,272	639,561	629,704	40,13	36,57	24,00	24,00
30.03.26	2,321	641,388	631,545	40,42	36,80	24,00	24,00
31.03.26	2,239	639,242	629,327	40,02	36,51	24,00	24,00
01.04.26	2,161	635,536	625,757	39,66	36,25	24,00	24,00
02.04.26	2,106	632,804	622,978	39,49	36,16	24,00	24,00
03.04.26	2,527	650,640	640,244	41,59	37,70	24,00	24,00
04.04.26	2,760	658,763	648,300	42,92	38,72	24,00	24,00
05.04.26	2,773	657,539	647,094	42,75	38,53	24,00	24,00
06.04.26	2,696	656,798	646,400	42,36	38,25	24,00	24,00
07.04.26	2,486	648,101	637,983	41,08	37,24	24,00	24,00
08.04.26	2,611	653,516	643,165	41,74	37,74	24,00	24,00
09.04.26	2,656	655,295	644,970	42,16	38,10	24,00	24,00
10.04.26	2,458	646,184	635,931	40,60	36,79	24,00	24,00
11.04.26	1,843	621,652	612,406	36,39	33,42	24,00	24,00
12.04.26	2,339	610,010	601,035	38,44	34,53	24,00	24,00
13.04.26	3,176	592,880	583,955	44,84	39,38	24,00	24,00
14.04.26	2,710	650,896	640,783	41,91	37,74	24,00	24,00
15.04.26	2,775	654,747	644,257	42,62	38,38	24,00	24,00
16.04.26	2,867	657,626	647,241	42,89	38,53	24,00	24,00
17.04.26	2,890	659,193	648,575	43,21	38,82	24,00	24,00
18.04.26	2,832	657,709	647,111	43,18	38,87	24,00	24,00
19.04.26	2,789	656,157	645,893	43,07	38,81	24,00	24,00
20.04.26	2,815	657,165	646,812	43,20	38,90	24,00	24,00
Итого	87,294	20345,886	20024,361	42,84	38,57	744,00	744,00

Показания интеграторов	На 20.03.26	На 20.04.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	140448,030	160793,920	20345,890
Масса в обратном трубопроводе, т	143021,640	163046,000	20024,360
Тепловая энергия, Гкал	1114,249	1201,543	87,294

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____