

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: ООО УК "Мэтр"

Адрес: 34 мкр. д. 17Б

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ098

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
21.03.26	4,191	527,211	513,008	54,72	46,76	24,00	24,00
22.03.26	4,170	527,481	513,228	54,67	46,75	24,00	24,00
23.03.26	3,573	509,289	495,761	51,95	44,98	24,00	24,00
24.03.26	3,215	501,491	488,136	48,95	42,56	24,00	24,00
25.03.26	3,038	497,483	484,463	47,82	41,72	24,00	24,00
26.03.26	2,809	489,490	476,615	46,77	41,03	24,00	24,00
27.03.26	2,503	476,377	463,934	45,99	40,75	24,00	24,00
28.03.26	2,029	461,294	449,100	43,06	38,65	24,00	24,00
29.03.26	1,956	460,263	447,799	42,66	38,40	24,00	24,00
30.03.26	2,003	461,574	448,976	42,99	38,64	24,00	24,00
31.03.26	1,950	460,051	447,507	42,58	38,33	24,00	24,00
01.04.26	1,869	457,308	444,918	42,22	38,12	24,00	24,00
02.04.26	1,799	455,129	442,917	41,95	37,99	24,00	24,00
03.04.26	2,174	467,500	455,216	44,15	39,50	24,00	24,00
04.04.26	2,349	472,947	460,793	45,39	40,41	24,00	24,00
05.04.26	2,367	472,166	459,956	45,19	40,16	24,00	24,00
06.04.26	2,308	471,796	459,531	44,78	39,87	24,00	24,00
07.04.26	2,124	466,017	453,542	43,53	38,97	24,00	24,00
08.04.26	2,249	469,803	457,337	44,22	39,44	24,00	24,00
09.04.26	2,271	470,799	458,508	44,66	39,83	24,00	24,00
10.04.26	2,074	464,409	452,104	43,01	38,54	24,00	24,00
11.04.26	1,570	446,134	435,581	38,91	35,38	24,00	24,00
12.04.26	1,991	437,737	427,356	40,57	35,94	24,00	24,00
13.04.26	2,713	426,317	415,793	47,04	40,56	24,00	24,00
14.04.26	2,337	468,419	455,771	44,18	39,18	24,00	24,00
15.04.26	2,362	470,447	458,111	45,02	39,99	24,00	24,00
16.04.26	2,447	472,326	460,196	45,46	40,27	24,00	24,00
17.04.26	2,447	473,119	461,092	45,78	40,60	24,00	24,00
18.04.26	2,417	471,978	459,998	45,71	40,58	24,00	24,00
19.04.26	2,397	471,120	459,085	45,65	40,55	24,00	24,00
20.04.26	2,424	471,919	459,770	45,67	40,52	24,00	24,00
Итого	76,128	14649,395	14266,101	45,33	40,16	744,00	744,00

Показания интеграторов	На 20.03.26	На 20.04.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	362963,886	377613,281	14649,395
Масса в обратном трубопроводе, т	353783,456	368049,557	14266,101
Тепловая энергия, Гкал	3764,499	3840,627	76,128

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____