



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

21.03.2026 — 20.04.2026

Характеристики
средств измерения:

УК Новый дом,
34 мкр. д. 23.
Договор № от ..

Прибор учета:
ТВ7М
№ 20-127905
Версия ПО 2.22

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	50,9	40,7	146,035	144,996	1,039	5,66	5,32	1,486	-	1,486	24,00
22.03.2026	50,8	40,7	146,214	145,141	1,074	5,66	5,32	1,478	-	1,478	24,00
23.03.2026	48,4	39,4	139,855	138,687	1,168	5,41	5,10	1,268	-	1,268	24,00
24.03.2026	45,3	37,0	136,362	135,260	1,102	5,34	5,04	1,137	-	1,137	24,00
25.03.2026	44,7	36,7	135,393	134,330	1,063	5,18	4,89	1,083	-	1,083	24,00
26.03.2026	43,7	35,8	133,469	132,366	1,102	5,08	4,80	1,045	-	1,045	24,00
27.03.2026	42,9	35,5	129,405	128,394	1,010	4,83	4,57	0,955	-	0,955	24,00
28.03.2026	39,7	33,4	123,616	122,666	0,950	4,67	4,43	0,782	-	0,782	24,00
29.03.2026	39,3	33,2	123,098	122,139	0,959	4,69	4,46	0,753	-	0,753	24,00
30.03.2026	39,6	33,3	123,600	122,666	0,934	4,74	4,50	0,773	-	0,773	24,00
31.03.2026	39,2	33,1	123,171	122,154	1,018	4,69	4,45	0,749	-	0,749	24,00
01.04.2026	38,8	32,9	122,086	121,133	0,953	4,73	4,51	0,722	-	0,722	24,00
02.04.2026	38,7	33,0	121,447	120,481	0,966	4,74	4,51	0,694	-	0,694	24,00
03.04.2026	40,8	34,2	126,111	125,188	0,923	4,75	4,50	0,831	-	0,831	24,00
04.04.2026	42,1	35,0	128,492	127,579	0,913	4,73	4,48	0,905	-	0,905	24,00
05.04.2026	41,9	34,8	128,064	127,081	0,983	4,74	4,48	0,909	-	0,909	24,00
06.04.2026	41,5	34,6	128,037	127,176	0,861	4,74	4,48	0,888	-	0,888	24,00
07.04.2026	40,3	33,7	126,140	125,189	0,950	4,78	4,53	0,822	-	0,822	24,00
08.04.2026	40,9	34,2	127,526	126,704	0,822	4,82	4,56	0,860	-	0,860	24,00
09.04.2026	41,3	34,5	128,142	127,175	0,967	4,84	4,59	0,874	-	0,874	24,00
10.04.2026	39,8	33,3	125,503	124,678	0,825	4,92	4,68	0,811	-	0,811	24,00
11.04.2026	35,6	30,4	119,077	118,162	0,915	4,95	4,73	0,627	-	0,627	24,00
12.04.2026	37,4	30,9	116,404	115,487	0,916	4,94	4,74	0,763	-	0,763	24,00
13.04.2026	43,6	34,7	111,521	110,642	0,879	4,96	4,77	0,999	-	0,999	24,00
14.04.2026	41,1	34,1	127,323	126,451	0,872	5,06	4,81	0,882	-	0,882	24,00
15.04.2026	41,8	34,7	128,191	127,272	0,918	5,07	4,82	0,898	-	0,898	24,00
16.04.2026	42,0	34,8	128,791	127,853	0,939	5,07	4,81	0,932	-	0,932	24,00
17.04.2026	42,3	35,1	129,190	128,246	0,944	5,08	4,82	0,939	-	0,939	24,00
18.04.2026	42,3	35,1	128,780	127,776	1,004	5,05	4,79	0,927	-	0,927	24,00
19.04.2026	42,2	35,0	128,478	127,483	0,995	5,00	4,74	0,919	-	0,919	24,00
20.04.2026	42,3	35,1	128,696	127,803	0,893	5,04	4,78	0,925	-	0,925	24,00
Итого	42,0	34,8	3968,217	3938,359	29,858	4,97	4,71	28,632	-	28,632	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.03.2026 00:00	27433,227	27240,301	-	5346,00
21.04.2026 00:00	31401,444	31178,659	-	6090,00
	3968,217	3938,359	-	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

28,632 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 22.04.2026 10:06:42