



21.03.2026 — 20.04.2026

Характеристики
средств измерения:УК Новый дом,
пр. Ленина д. 63.
Договор № от ..Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ DC615
Версия ПОM1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	66,1	44,3	183,266	185,196	-1,930	0,41	0,27	3,986	-	3,986	24,00
22.03.2026	66,0	44,2	183,813	185,748	-1,935	0,41	0,27	4,001	-	4,001	24,00
23.03.2026	66,5	44,5	182,050	184,001	-1,950	0,41	0,27	4,013	-	4,013	24,00
24.03.2026	66,2	44,5	182,298	184,219	-1,920	0,40	0,27	3,958	-	3,958	24,00
25.03.2026	65,9	44,1	180,228	182,114	-1,886	0,39	0,26	3,907	-	3,907	24,00
26.03.2026	65,7	42,7	160,482	162,240	-1,758	0,36	0,25	3,682	-	3,682	24,00
27.03.2026	66,7	41,1	133,896	135,506	-1,610	0,32	0,24	3,384	-	3,384	24,00
28.03.2026	66,1	39,8	118,747	120,207	-1,459	0,29	0,24	3,113	-	3,113	24,00
29.03.2026	65,5	39,5	116,305	117,713	-1,408	0,29	0,24	3,022	-	3,022	24,00
30.03.2026	66,0	39,9	118,742	120,192	-1,450	0,30	0,24	3,093	-	3,093	24,00
31.03.2026	65,7	39,9	119,799	121,246	-1,447	0,30	0,24	3,093	-	3,093	24,00
01.04.2026	65,9	39,8	117,401	118,833	-1,432	0,30	0,24	3,057	-	3,057	24,00
02.04.2026	65,8	40,2	117,443	118,853	-1,410	0,30	0,24	3,006	-	3,006	24,00
03.04.2026	65,8	40,3	118,622	120,043	-1,421	0,29	0,23	3,027	-	3,027	24,00
04.04.2026	65,7	39,8	116,856	118,269	-1,412	0,29	0,23	3,020	-	3,020	24,00
05.04.2026	66,1	39,7	115,998	117,428	-1,430	0,29	0,23	3,052	-	3,052	24,00
06.04.2026	65,3	39,2	114,245	115,629	-1,384	0,29	0,23	2,981	-	2,981	24,00
07.04.2026	65,4	38,7	111,249	112,624	-1,375	0,29	0,24	2,972	-	2,972	24,00
08.04.2026	65,7	38,9	110,772	112,148	-1,376	0,28	0,23	2,961	-	2,961	24,00
09.04.2026	65,3	38,6	108,645	109,984	-1,340	0,28	0,23	2,899	-	2,899	24,00
10.04.2026	64,8	37,5	105,609	106,921	-1,311	0,29	0,24	2,872	-	2,872	24,00
11.04.2026	65,5	36,7	99,292	100,593	-1,301	0,29	0,25	2,853	-	2,853	24,00
12.04.2026	65,0	36,3	99,280	100,571	-1,291	0,29	0,25	2,845	-	2,845	24,00
13.04.2026	65,3	36,5	99,946	101,252	-1,307	0,29	0,25	2,870	-	2,870	24,00
14.04.2026	66,9	37,8	102,141	103,520	-1,380	0,29	0,25	2,966	-	2,966	24,00
15.04.2026	66,3	37,8	103,619	104,985	-1,366	0,29	0,25	2,950	-	2,950	24,00
16.04.2026	67,0	38,0	103,559	104,960	-1,400	0,29	0,25	3,005	-	3,005	24,00
17.04.2026	66,6	38,0	104,062	105,441	-1,379	0,29	0,25	2,968	-	2,968	24,00
18.04.2026	66,6	38,3	104,978	106,363	-1,385	0,29	0,24	2,974	-	2,974	24,00
19.04.2026	66,3	38,3	104,080	105,433	-1,353	0,29	0,24	2,912	-	2,912	24,00
20.04.2026	66,8	38,5	104,600	105,983	-1,382	0,29	0,24	2,961	-	2,961	24,00
Итого	66,0	39,8	3842,024	3888,214	-46,190	0,31	0,25	98,403	-	98,403	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.03.2026 00:00	906421,188	823964,500	-	54704,72
21.04.2026 00:00	910263,250	827852,750	-	55448,72
	3842,062	3888,250	-	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

98,403 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: