



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

21.03.2026 — 20.04.2026

Характеристики
средств измерения:

УК Новый дом,
ул. Гаражная д. 4.
Договор № от ..

Прибор учета:
ВКТ-7
№ 182805
Версия ПО 2.7

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	51,7	46,6	336,430	340,890	-4,460	5,62	5,12	1,729	-	1,729	24,00
22.03.2026	51,7	46,5	336,620	341,140	-4,520	5,62	5,12	1,740	-	1,740	24,00
23.03.2026	50,8	45,9	337,480	341,980	-4,500	5,61	5,11	1,666	-	1,666	24,00
24.03.2026	49,9	45,2	337,760	342,210	-4,450	5,62	5,11	1,610	-	1,610	24,00
25.03.2026	48,2	43,8	338,320	342,970	-4,650	5,62	5,11	1,493	-	1,493	24,00
26.03.2026	46,7	42,5	338,740	343,490	-4,750	5,62	5,11	1,403	-	1,403	24,00
27.03.2026	45,5	41,7	338,290	343,140	-4,850	5,61	5,10	1,298	-	1,298	24,00
28.03.2026	43,7	40,2	338,350	343,160	-4,810	5,62	5,11	1,191	-	1,191	24,00
29.03.2026	43,9	40,3	338,060	342,850	-4,790	5,62	5,12	1,200	-	1,200	24,00
30.03.2026	43,8	40,2	338,620	343,400	-4,780	5,61	5,10	1,198	-	1,198	24,00
31.03.2026	44,2	40,6	338,210	343,020	-4,810	5,62	5,11	1,206	-	1,206	24,00
01.04.2026	44,3	40,7	339,210	343,880	-4,670	5,62	5,11	1,197	-	1,197	24,00
02.04.2026	44,0	40,6	339,740	344,420	-4,680	5,62	5,11	1,167	-	1,167	24,00
03.04.2026	43,5	40,2	339,910	344,730	-4,820	5,63	5,12	1,136	-	1,136	24,00
04.04.2026	43,5	40,1	339,710	344,670	-4,960	5,63	5,11	1,145	-	1,145	24,00
05.04.2026	43,4	40,0	339,930	345,040	-5,110	5,63	5,12	1,147	-	1,147	24,00
06.04.2026	43,8	40,3	339,820	345,190	-5,370	5,62	5,11	1,181	-	1,181	24,00
07.04.2026	43,6	40,0	322,070	326,370	-4,300	5,49	5,04	1,145	-	1,145	24,00
08.04.2026	43,5	39,9	311,340	314,510	-3,170	5,40	4,98	1,135	-	1,135	24,00
09.04.2026	44,0	40,2	310,760	314,070	-3,310	5,41	4,99	1,153	-	1,153	24,00
10.04.2026	41,7	38,3	310,810	314,170	-3,360	5,40	4,98	1,042	-	1,042	24,00
11.04.2026	39,9	36,8	310,680	314,090	-3,410	5,41	4,99	0,976	-	0,976	24,00
12.04.2026	39,9	36,7	310,430	313,810	-3,380	5,40	4,98	0,981	-	0,981	24,00
13.04.2026	41,6	38,0	255,880	257,400	-1,520	5,42	4,97	0,926	-	0,926	24,00
14.04.2026	43,7	40,0	309,650	311,750	-2,100	5,47	5,05	1,127	-	1,127	24,00
15.04.2026	43,1	39,6	313,280	315,830	-2,550	5,57	5,13	1,084	-	1,084	24,00
16.04.2026	43,3	39,8	316,010	318,790	-2,780	5,59	5,15	1,111	-	1,111	24,00
17.04.2026	43,6	40,0	316,590	319,440	-2,850	5,59	5,15	1,128	-	1,128	24,00
18.04.2026	44,0	40,4	316,020	318,880	-2,860	5,59	5,15	1,125	-	1,125	24,00
19.04.2026	44,0	40,5	315,730	318,630	-2,900	5,59	5,15	1,133	-	1,133	24,00
20.04.2026	44,1	40,5	316,420	319,380	-2,960	5,59	5,15	1,130	-	1,130	24,00
Итого	44,6	40,9	10090,870	10213,300	-122,430	5,56	5,09	37,903	-	37,903	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.03.2026 00:00	102044,612	101805,603	-	15154,00
21.04.2026 00:00	112135,482	112018,903	-	15898,00
	10090,870	10213,300	-	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

37,903 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 22.04.2026 10:13:20