



21.03.2026 — 20.04.2026

Характеристики
средств измерения:УК Новый дом,
ул. Гоголя д. 28.
Договор № от ..Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ ВА754
Версия ПОM1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	67,4	57,2	366,286	363,034	3,252	0,98	0,92	3,753	-	3,753	24,00
22.03.2026	67,5	57,0	366,291	363,002	3,288	0,98	0,92	3,843	-	3,843	24,00
23.03.2026	67,4	57,2	366,726	363,419	3,307	0,98	0,92	3,745	-	3,745	24,00
24.03.2026	67,5	56,9	360,681	357,517	3,164	0,96	0,90	3,817	-	3,817	24,00
25.03.2026	66,7	56,5	355,160	352,159	3,001	0,93	0,88	3,639	-	3,639	24,00
26.03.2026	64,7	54,7	343,376	340,077	3,299	0,92	0,87	3,409	-	3,409	24,00
27.03.2026	64,5	54,6	329,536	326,631	2,905	0,91	0,87	3,253	-	3,253	24,00
28.03.2026	62,5	51,9	292,625	289,957	2,668	0,90	0,88	3,090	-	3,090	24,00
29.03.2026	63,8	52,9	290,000	287,229	2,771	0,89	0,88	3,165	-	3,165	24,00
30.03.2026	62,8	52,5	295,417	292,509	2,908	0,90	0,88	3,021	-	3,021	24,00
31.03.2026	60,5	50,8	298,924	296,048	2,876	0,90	0,88	2,886	-	2,886	24,00
01.04.2026	61,4	51,6	296,279	293,251	3,029	0,89	0,87	2,901	-	2,901	24,00
02.04.2026	62,1	52,7	312,764	309,499	3,265	0,90	0,87	2,917	-	2,917	24,00
03.04.2026	61,7	53,0	327,193	323,990	3,203	0,91	0,87	2,864	-	2,864	24,00
04.04.2026	61,8	52,6	328,312	325,237	3,075	0,91	0,87	3,016	-	3,016	24,00
05.04.2026	61,6	52,3	329,422	326,123	3,299	0,91	0,87	3,033	-	3,033	24,00
06.04.2026	61,3	52,6	331,129	327,877	3,252	0,91	0,87	2,887	-	2,887	24,00
07.04.2026	61,5	52,6	336,092	332,586	3,506	0,91	0,87	3,000	-	3,000	24,00
08.04.2026	62,1	53,3	343,279	340,089	3,190	0,92	0,87	3,037	-	3,037	24,00
09.04.2026	62,2	53,5	343,873	340,980	2,893	0,92	0,87	2,997	-	2,997	24,00
10.04.2026	61,5	52,6	344,604	341,487	3,116	0,92	0,87	3,054	-	3,054	24,00
11.04.2026	61,5	52,4	344,399	341,246	3,152	0,92	0,87	3,126	-	3,126	24,00
12.04.2026	61,4	52,4	344,044	341,173	2,871	0,92	0,87	3,091	-	3,091	24,00
13.04.2026	60,8	52,1	343,316	340,243	3,073	0,92	0,87	2,976	-	2,976	24,00
14.04.2026	61,9	53,7	367,308	364,144	3,163	0,94	0,87	2,981	-	2,981	24,00
15.04.2026	60,4	52,5	386,191	382,886	3,305	0,94	0,86	3,054	-	3,054	24,00
16.04.2026	60,5	52,8	388,840	385,711	3,129	0,94	0,86	2,973	-	2,973	24,00
17.04.2026	60,4	52,9	392,536	389,537	2,999	0,94	0,86	2,917	-	2,917	24,00
18.04.2026	60,6	52,9	392,582	389,601	2,980	0,94	0,86	2,982	-	2,982	24,00
19.04.2026	60,7	52,9	391,968	389,114	2,854	0,93	0,85	3,036	-	3,036	24,00
20.04.2026	60,8	53,3	395,612	392,809	2,803	0,93	0,85	2,966	-	2,966	24,00
Итого	62,6	53,5	10704,763	10609,168	95,596	0,92	0,87	97,430	-	97,430	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.03.2026 00:00	760259,500	765572,125	-	67232,90
21.04.2026 00:00	770964,250	776181,250	-	67976,90
	10704,750	10609,125	-	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

97,430 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: