



21.03.2026 — 20.04.2026

Характеристики
средств измерения:УК Новый дом,
ул. Королева д. 13.
Договор № от ..Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ ВВ144
Версия ПОM1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
T_{хв} = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	54,2	47,3	287,961	0,000	287,961	0,35	0,34	2,000	-	2,000	24,00
22.03.2026	54,5	47,5	288,654	0,000	288,654	0,35	0,34	2,027	-	2,027	24,00
23.03.2026	52,8	46,1	271,960	0,000	271,960	0,35	0,34	1,841	-	1,841	24,00
24.03.2026	50,9	44,3	257,614	0,000	257,614	0,36	0,35	1,699	-	1,699	24,00
25.03.2026	50,6	44,1	259,663	0,000	259,663	0,36	0,35	1,677	-	1,677	24,00
26.03.2026	48,5	42,7	264,888	0,000	264,888	0,36	0,35	1,520	-	1,520	24,00
27.03.2026	45,5	40,5	259,194	0,000	259,194	0,35	0,34	1,299	-	1,299	24,00
28.03.2026	44,5	39,7	255,382	0,000	255,382	0,35	0,34	1,227	-	1,227	24,00
29.03.2026	44,7	39,9	255,432	0,000	255,432	0,35	0,34	1,225	-	1,225	24,00
30.03.2026	43,9	39,4	254,682	0,000	254,682	0,35	0,35	1,160	-	1,160	24,00
31.03.2026	44,1	39,2	246,905	0,000	246,905	0,36	0,35	1,180	-	1,180	24,00
01.04.2026	44,0	39,5	254,102	0,000	254,102	0,36	0,35	1,158	-	1,158	24,00
02.04.2026	43,8	39,3	253,638	0,000	253,638	0,36	0,35	1,128	-	1,128	24,00
03.04.2026	43,9	39,4	254,062	0,000	254,062	0,35	0,35	1,139	-	1,139	24,00
04.04.2026	44,2	39,5	254,045	0,000	254,045	0,35	0,35	1,181	-	1,181	24,00
05.04.2026	43,9	39,3	253,997	0,000	253,997	0,36	0,35	1,174	-	1,174	24,00
06.04.2026	44,7	39,7	252,689	0,000	252,689	0,36	0,35	1,242	-	1,242	24,00
07.04.2026	43,3	38,8	251,029	0,000	251,029	0,36	0,35	1,127	-	1,127	24,00
08.04.2026	45,3	40,1	250,122	0,000	250,122	0,37	0,36	1,293	-	1,293	24,00
09.04.2026	45,3	39,9	244,971	0,000	244,971	0,37	0,36	1,187	-	1,187	24,00
10.04.2026	43,4	38,8	258,574	0,000	258,574	0,38	0,37	1,199	-	1,199	24,00
11.04.2026	44,0	39,2	261,875	0,000	261,875	0,40	0,39	1,250	-	1,250	24,00
12.04.2026	43,9	39,0	261,551	0,000	261,551	0,40	0,39	1,273	-	1,273	24,00
13.04.2026	43,7	39,0	260,430	0,000	260,430	0,40	0,39	1,226	-	1,226	24,00
14.04.2026	44,9	39,1	245,822	0,000	245,822	0,37	0,36	1,191	-	1,191	24,00
15.04.2026	44,4	38,6	245,445	0,000	245,445	0,36	0,35	1,154	-	1,154	24,00
16.04.2026	45,0	38,9	243,351	0,000	243,351	0,36	0,35	1,186	-	1,186	24,00
17.04.2026	47,0	38,8	225,435	0,000	225,435	0,36	0,35	1,197	-	1,197	24,00
18.04.2026	43,5	39,1	259,839	0,000	259,839	0,36	0,35	1,144	-	1,144	24,00
19.04.2026	43,4	39,0	259,882	0,000	259,882	0,37	0,35	1,124	-	1,124	24,00
20.04.2026	43,6	39,2	260,130	0,000	260,130	0,36	0,35	1,131	-	1,131	24,00
Итого	45,8	40,5	7953,322	0,000	7953,322	0,36	0,35	40,558	-	40,558	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.03.2026 00:00	185937,297	178963,656	-	26426,27
21.04.2026 00:00	193890,609	178963,656	-	27170,27
	7953,312	0,000	-	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Q_{потерь})

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Q_п + Q_{потерь})

40,558 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: