



21.03.2026 — 20.04.2026

Характеристики
средств измерения:УК Новый дом,
ул. Островского д. 38. Жилой дом
Договор № от ..Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ DC238
Версия ПОM1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	66,4	61,8	405,972	406,978	-1,006	0,59	0,53	1,859	-	1,859	24,00
22.03.2026	66,9	62,2	405,359	406,392	-1,033	0,59	0,53	1,900	-	1,900	24,00
23.03.2026	67,6	63,1	435,477	436,535	-1,057	0,59	0,52	1,926	-	1,926	24,00
24.03.2026	68,3	64,1	460,355	461,438	-1,083	0,59	0,52	1,954	-	1,954	24,00
25.03.2026	67,5	63,4	466,785	467,825	-1,040	0,59	0,52	1,891	-	1,891	24,00
26.03.2026	66,6	62,8	482,319	483,313	-0,995	0,59	0,52	1,827	-	1,827	24,00
27.03.2026	67,1	63,6	530,552	531,564	-1,012	0,60	0,52	1,842	-	1,842	24,00
28.03.2026	66,3	63,2	555,874	556,819	-0,945	0,61	0,53	1,735	-	1,735	24,00
29.03.2026	66,7	63,6	556,272	557,221	-0,949	0,61	0,53	1,734	-	1,734	24,00
30.03.2026	65,9	62,4	487,516	488,407	-0,891	0,64	0,56	1,647	-	1,647	24,00
31.03.2026	66,3	62,8	464,335	465,215	-0,880	0,66	0,59	1,618	-	1,618	24,00
01.04.2026	66,1	62,7	473,693	474,542	-0,849	0,66	0,58	1,564	-	1,564	24,00
02.04.2026	66,0	62,8	484,978	485,805	-0,828	0,65	0,57	1,525	-	1,525	24,00
03.04.2026	65,7	62,7	491,276	492,094	-0,818	0,65	0,57	1,512	-	1,512	24,00
04.04.2026	66,3	63,2	491,517	492,354	-0,837	0,65	0,57	1,536	-	1,536	24,00
05.04.2026	66,2	63,1	488,245	489,059	-0,813	0,65	0,57	1,495	-	1,495	24,00
06.04.2026	65,9	62,9	492,342	493,140	-0,798	0,65	0,57	1,470	-	1,470	24,00
07.04.2026	65,9	61,2	232,999	233,484	-0,485	0,65	0,54	0,903	-	0,903	24,00
08.04.2026	50,5	48,0	0,000	0,000	0,000	0,28	0,22	0,000	-	0,000	22,98
09.04.2026	31,9	30,0	0,000	0,000	0,000	0,00	-0,01	0,000	-	0,000	23,97
10.04.2026	30,2	28,2	0,000	0,000	0,000	0,01	-0,01	0,000	-	0,000	24,00
11.04.2026	29,1	26,8	0,000	0,000	0,000	0,00	-0,01	0,000	-	0,000	24,00
12.04.2026	28,3	26,0	0,000	0,000	0,000	0,00	-0,01	0,000	-	0,000	24,00
13.04.2026	27,5	25,2	0,000	0,000	0,000	0,00	-0,01	0,000	-	0,000	24,00
14.04.2026	27,2	24,8	0,000	0,000	0,000	0,00	-0,01	0,000	-	0,000	24,00
15.04.2026	27,0	24,7	0,000	0,000	0,000	0,00	-0,01	0,000	-	0,000	24,00
16.04.2026	26,9	24,4	0,000	0,000	0,000	0,00	-0,01	0,000	-	0,000	24,00
17.04.2026	26,7	24,2	0,000	0,000	0,000	0,00	-0,01	0,000	-	0,000	24,00
18.04.2026	26,6	24,1	0,000	0,000	0,000	0,00	-0,01	0,000	-	0,000	24,00
19.04.2026	26,4	23,9	0,000	0,000	0,000	0,00	-0,01	0,000	-	0,000	24,00
20.04.2026	26,2	23,7	0,000	0,000	0,000	0,00	-0,01	0,000	-	0,000	24,00
Итого	51,0	47,9	8405,865	8422,184	-16,319	0,37	0,32	29,938	-	29,938	742,95

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.03.2026 00:00	183130,797	184529,594	-	30093,27
21.04.2026 00:00	191536,672	192951,766	-	30836,22
	8405,875	8422,172	-	742,95

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

29,938 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: