



21.03.2026 — 20.04.2026

Характеристики
средств измерения:УК Новый дом,
ул. Свердлова д. 32.
Договор № от ..Прибор учета:
BKT-7
№ 173377
Версия ПО 2.7M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	52,0	44,4	155,680	156,530	-0,850	6,42	4,36	1,177	-	1,177	24,00
22.03.2026	51,9	44,3	155,740	156,580	-0,840	6,43	4,37	1,181	-	1,181	24,00
23.03.2026	50,7	43,6	155,790	156,590	-0,800	6,44	4,38	1,099	-	1,099	24,00
24.03.2026	50,2	43,3	155,880	156,660	-0,780	6,44	4,37	1,079	-	1,079	24,00
25.03.2026	48,0	41,7	155,900	156,710	-0,810	6,43	4,37	0,984	-	0,984	24,00
26.03.2026	46,6	40,4	147,210	148,010	-0,800	6,14	4,30	0,917	-	0,917	24,00
27.03.2026	45,2	39,2	136,670	137,310	-0,640	5,75	4,18	0,833	-	0,833	24,00
28.03.2026	42,1	36,8	132,460	132,990	-0,530	5,63	4,15	0,699	-	0,699	24,00
29.03.2026	43,8	38,1	132,330	132,840	-0,510	5,62	4,16	0,755	-	0,755	24,00
30.03.2026	43,6	37,5	118,670	119,090	-0,420	5,25	4,07	0,724	-	0,724	24,00
31.03.2026	43,7	37,2	109,850	110,240	-0,390	4,97	3,99	0,722	-	0,722	24,00
01.04.2026	43,6	37,3	111,060	111,440	-0,380	5,03	4,02	0,706	-	0,706	24,00
02.04.2026	43,3	37,1	111,700	112,090	-0,390	5,05	4,03	0,693	-	0,693	24,00
03.04.2026	43,8	37,5	111,830	112,220	-0,390	5,03	4,01	0,703	-	0,703	24,00
04.04.2026	43,7	37,4	111,880	112,240	-0,360	5,03	4,00	0,714	-	0,714	24,00
05.04.2026	43,5	37,1	111,830	112,220	-0,390	5,01	3,99	0,714	-	0,714	24,00
06.04.2026	43,5	37,2	111,950	112,330	-0,380	5,03	4,00	0,719	-	0,719	24,00
07.04.2026	43,9	37,4	112,050	112,440	-0,390	5,06	4,03	0,733	-	0,733	24,00
08.04.2026	43,7	37,4	112,070	112,440	-0,370	5,08	4,05	0,715	-	0,715	24,00
09.04.2026	43,8	37,4	112,050	112,450	-0,400	5,07	4,04	0,718	-	0,718	24,00
10.04.2026	42,3	36,2	111,930	112,400	-0,470	5,05	4,02	0,681	-	0,681	24,00
11.04.2026	44,0	37,1	111,770	112,240	-0,470	5,03	4,00	0,761	-	0,761	24,00
12.04.2026	43,9	37,1	111,790	112,240	-0,450	5,02	3,99	0,764	-	0,764	24,00
13.04.2026	44,3	37,5	111,720	112,250	-0,530	5,05	4,02	0,768	-	0,768	24,00
14.04.2026	45,8	38,8	111,940	112,620	-0,680	5,07	4,04	0,783	-	0,783	24,00
15.04.2026	45,9	39,0	112,060	112,810	-0,750	5,03	3,99	0,775	-	0,775	24,00
16.04.2026	46,0	39,0	112,010	112,770	-0,760	5,00	3,96	0,779	-	0,779	24,00
17.04.2026	45,8	38,9	111,960	112,780	-0,820	5,00	3,97	0,778	-	0,778	24,00
18.04.2026	45,2	38,5	112,010	112,770	-0,760	5,02	3,99	0,756	-	0,756	24,00
19.04.2026	45,3	38,6	112,010	112,830	-0,820	5,02	3,98	0,757	-	0,757	24,00
20.04.2026	45,4	38,7	112,230	113,050	-0,820	5,02	3,98	0,753	-	0,753	24,00
Итого	45,3	38,8	3794,030	3812,180	-18,150	5,36	4,09	24,940	-	24,940	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

24,940 ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 22.04.2026 11:19:39