



21.03.2026 — 20.04.2026

Характеристики
средств измерения:УК Новый дом,
ул. Чкалова д. 18. Отопление
Договор № от ..Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ DC186
Версия ПОM1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	49,8	41,4	299,622	306,597	-6,974	0,57	0,54	2,518	-	2,518	24,00
22.03.2026	50,1	41,5	299,543	306,536	-6,993	0,57	0,54	2,554	-	2,554	24,00
23.03.2026	50,4	41,8	299,193	306,165	-6,971	0,58	0,54	2,561	-	2,561	24,00
24.03.2026	49,9	42,0	322,903	330,639	-7,736	0,57	0,53	2,535	-	2,535	24,00
25.03.2026	47,0	39,8	302,814	309,844	-7,030	0,58	0,54	2,184	-	2,184	24,00
26.03.2026	45,9	38,6	282,393	288,771	-6,378	0,58	0,55	2,043	-	2,043	24,00
27.03.2026	44,0	37,7	295,193	302,034	-6,841	0,60	0,56	1,848	-	1,848	24,00
28.03.2026	42,2	36,7	306,048	313,267	-7,220	0,61	0,57	1,681	-	1,681	24,00
29.03.2026	42,5	37,0	305,798	313,026	-7,228	0,61	0,57	1,693	-	1,693	24,00
30.03.2026	42,0	36,6	305,251	312,445	-7,193	0,60	0,57	1,638	-	1,638	24,00
31.03.2026	42,2	36,7	305,388	312,568	-7,179	0,61	0,57	1,665	-	1,665	24,00
01.04.2026	42,4	36,9	305,465	312,715	-7,250	0,61	0,57	1,661	-	1,661	24,00
02.04.2026	42,2	36,9	304,909	312,192	-7,283	0,60	0,56	1,616	-	1,616	24,00
03.04.2026	42,2	36,9	305,329	312,625	-7,297	0,61	0,57	1,629	-	1,629	24,00
04.04.2026	42,4	36,9	305,555	312,853	-7,298	0,61	0,57	1,681	-	1,681	24,00
05.04.2026	42,2	36,7	305,557	312,836	-7,279	0,61	0,57	1,684	-	1,684	24,00
06.04.2026	41,9	36,5	304,753	312,006	-7,254	0,59	0,56	1,635	-	1,635	24,00
07.04.2026	41,4	36,1	303,467	310,681	-7,214	0,58	0,54	1,610	-	1,610	24,00
08.04.2026	41,6	36,3	303,107	310,322	-7,215	0,57	0,53	1,598	-	1,598	24,00
09.04.2026	41,5	36,2	303,160	310,379	-7,219	0,57	0,53	1,585	-	1,585	24,00
10.04.2026	41,0	35,7	302,979	310,124	-7,145	0,57	0,53	1,601	-	1,601	24,00
11.04.2026	41,2	35,7	303,151	310,349	-7,198	0,57	0,54	1,647	-	1,647	24,00
12.04.2026	41,1	35,7	303,138	310,343	-7,205	0,57	0,54	1,656	-	1,656	24,00
13.04.2026	41,4	35,9	303,455	310,650	-7,196	0,58	0,54	1,658	-	1,658	24,00
14.04.2026	42,7	37,0	304,269	311,506	-7,237	0,59	0,55	1,731	-	1,731	24,00
15.04.2026	42,6	37,0	304,661	311,904	-7,243	0,59	0,56	1,717	-	1,717	24,00
16.04.2026	43,0	37,2	305,134	312,407	-7,273	0,60	0,56	1,763	-	1,763	24,00
17.04.2026	43,1	37,3	305,286	312,572	-7,287	0,60	0,56	1,754	-	1,754	24,00
18.04.2026	43,1	37,4	305,274	312,622	-7,348	0,60	0,56	1,735	-	1,735	24,00
19.04.2026	42,9	37,3	305,111	312,466	-7,356	0,60	0,56	1,716	-	1,716	24,00
20.04.2026	43,2	37,5	305,119	312,512	-7,393	0,60	0,56	1,723	-	1,723	24,00
Итого	43,5	37,5	9413,025	9635,959	-222,934	0,59	0,55	56,321	-	56,321	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.03.2026 00:00	566456,188	576561,375	-	63111,45
21.04.2026 00:00	575869,250	586197,375	-	63855,45
	9413,062	9636,000	-	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

56,321 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: