



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2026 по 20.04.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Насырова, д. 3

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВВ580

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	67,5	54,1	376,426	359,291	17,135	7,0	5,0	-	-	5,040	24,00
22.03.2026	67,3	53,6	385,670	368,053	17,617	7,0	5,0	-	-	5,265	24,00
23.03.2026	67,4	54,1	362,142	345,979	16,163	7,0	5,0	-	-	4,817	24,00
24.03.2026	67,3	54,1	354,962	339,123	15,839	7,0	5,0	-	-	4,730	24,00
25.03.2026	66,8	53,5	344,747	329,662	15,085	7,0	5,0	-	-	4,551	24,00
26.03.2026	66,8	52,6	312,439	299,519	12,920	7,0	5,0	-	-	4,405	24,00
27.03.2026	67,7	52,6	248,859	239,960	8,898	7,0	5,0	-	-	3,686	24,00
28.03.2026	67,1	51,1	214,511	207,759	6,752	7,0	5,0	-	-	3,415	24,00
29.03.2026	66,6	50,4	217,934	210,949	6,985	7,0	5,0	-	-	3,519	24,00
30.03.2026	67,1	51,1	224,919	217,369	7,551	7,0	5,0	-	-	3,587	24,00
31.03.2026	66,8	50,7	228,520	220,630	7,890	7,0	5,0	-	-	3,670	24,00
01.04.2026	67,1	50,8	215,900	208,437	7,463	7,0	5,0	-	-	3,483	24,00
02.04.2026	67,0	51,3	195,291	188,889	6,401	7,0	5,0	-	-	3,059	24,00
03.04.2026	67,0	51,1	195,945	189,402	6,543	7,0	5,0	-	-	3,114	24,00
04.04.2026	67,0	50,7	201,777	194,888	6,889	7,0	5,0	-	-	3,295	24,00
05.04.2026	67,5	50,2	216,749	209,138	7,611	7,0	5,0	-	-	3,702	24,00
06.04.2026	66,8	50,0	203,984	197,077	6,907	7,0	5,0	-	-	3,431	24,00
07.04.2026	66,8	50,1	200,821	194,127	6,694	7,0	5,0	-	-	3,328	24,00
08.04.2026	67,1	51,2	175,707	170,867	4,840	7,0	5,0	-	-	2,783	24,00
09.04.2026	66,7	51,0	173,796	168,925	4,871	7,0	5,0	-	-	2,720	24,00
10.04.2026	65,9	50,5	169,951	165,940	4,011	7,0	5,0	-	-	2,606	24,00
11.04.2026	66,8	50,3	163,789	159,951	3,838	7,0	5,0	-	-	2,692	24,00
12.04.2026	66,9	50,0	162,685	158,803	3,882	7,0	5,0	-	-	2,729	24,00
13.04.2026	67,3	50,6	164,109	160,439	3,670	7,0	5,0	-	-	2,753	24,00
14.04.2026	68,5	52,1	171,641	167,090	4,551	7,0	5,0	-	-	2,819	24,00
15.04.2026	68,2	51,8	172,736	168,244	4,492	7,0	5,0	-	-	2,827	24,00
16.04.2026	68,7	52,2	173,087	168,613	4,474	7,0	5,0	-	-	2,861	24,00
17.04.2026	68,5	52,2	173,226	168,734	4,491	7,0	5,0	-	-	2,826	24,00
18.04.2026	68,8	52,3	173,968	169,420	4,548	7,0	5,0	-	-	2,848	24,00
19.04.2026	68,5	51,5	173,124	168,759	4,365	7,0	5,0	-	-	2,919	24,00
20.04.2026	68,7	52,2	173,762	169,289	4,473	7,0	5,0	-	-	2,868	24,00
Итого	67,4	51,6	6923,175	6685,325	237,850	7,0	5,0	-	-	106,350	744,00

Всего к оплате

Qп = 106,350 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 237,850 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.04.2026 16:04:26 1