



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2026 по 20.04.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Насырова, д. 4

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DD366

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	67,4	58,8	384,852	389,213	-4,361	1,7	1,5	-	-	3,295	24,00
22.03.2026	67,3	58,6	388,331	392,780	-4,449	1,7	1,5	-	-	3,366	24,00
23.03.2026	67,4	58,7	374,811	379,118	-4,307	1,7	1,5	-	-	3,255	24,00
24.03.2026	67,3	58,5	369,493	373,863	-4,370	1,7	1,5	-	-	3,262	24,00
25.03.2026	66,8	57,8	364,250	368,591	-4,341	1,6	1,5	-	-	3,235	24,00
26.03.2026	66,8	57,2	334,485	338,818	-4,333	1,6	1,5	-	-	3,209	24,00
27.03.2026	67,7	57,9	267,212	271,046	-3,834	1,5	1,4	-	-	2,571	24,00
28.03.2026	66,9	57,3	231,616	235,071	-3,455	1,5	1,4	-	-	2,222	24,00
29.03.2026	66,5	56,6	227,515	230,918	-3,404	1,5	1,4	-	-	2,235	24,00
30.03.2026	67,0	57,3	230,142	233,369	-3,227	1,5	1,4	-	-	2,218	24,00
31.03.2026	66,7	57,0	227,682	230,900	-3,218	1,5	1,4	-	-	2,214	24,00
01.04.2026	67,0	57,6	221,777	225,060	-3,282	1,5	1,4	-	-	2,067	24,00
02.04.2026	66,9	57,9	216,372	219,765	-3,393	1,5	1,4	-	-	1,951	24,00
03.04.2026	66,9	58,2	212,340	215,581	-3,241	1,4	1,4	-	-	1,856	24,00
04.04.2026	66,9	58,0	208,925	212,081	-3,156	1,4	1,3	-	-	1,858	24,00
05.04.2026	67,4	58,1	207,091	210,084	-2,993	1,4	1,3	-	-	1,913	24,00
06.04.2026	66,7	57,5	207,406	210,425	-3,019	1,4	1,3	-	-	1,884	24,00
07.04.2026	66,7	57,6	205,733	208,470	-2,737	1,4	1,3	-	-	1,864	24,00
08.04.2026	67,0	58,4	199,325	202,049	-2,724	1,4	1,3	-	-	1,716	24,00
09.04.2026	66,6	58,3	194,956	197,422	-2,467	1,4	1,3	-	-	1,621	24,00
10.04.2026	65,8	57,9	189,068	191,968	-2,900	1,4	1,4	-	-	1,487	24,00
11.04.2026	66,6	58,4	176,825	180,421	-3,596	1,4	1,4	-	-	1,451	24,00
12.04.2026	66,7	58,5	176,995	180,475	-3,480	1,4	1,4	-	-	1,457	24,00
13.04.2026	67,2	58,6	182,083	185,642	-3,559	1,4	1,4	-	-	1,565	24,00
14.04.2026	68,4	60,6	194,721	197,195	-2,475	1,4	1,4	-	-	1,506	24,00
15.04.2026	68,1	59,8	194,952	197,513	-2,561	1,4	1,4	-	-	1,623	24,00
16.04.2026	68,6	60,1	196,591	199,142	-2,550	1,4	1,4	-	-	1,662	24,00
17.04.2026	68,4	59,5	195,839	198,503	-2,664	1,5	1,4	-	-	1,740	24,00
18.04.2026	68,6	59,4	196,827	199,351	-2,524	1,4	1,4	-	-	1,817	24,00
19.04.2026	68,3	59,0	195,371	197,992	-2,621	1,4	1,4	-	-	1,814	24,00
20.04.2026	68,6	59,0	198,278	200,711	-2,433	1,4	1,4	-	-	1,909	24,00
Итого	67,3	58,3	7371,866	7473,539	-101,673	1,5	1,4	-	-	65,842	744,00

Всего к оплате

Qп = 65,842 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -101,673 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.04.2026 12:42:07 1