



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2026 по 20.04.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского, д. 44А

Назначение: Жилой дом

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВВ237

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	65,9	55,4	37,082	36,757	0,325	7,0	5,0	-	-	0,389	24,00
22.03.2026	66,4	55,6	37,756	37,420	0,336	7,0	5,0	-	-	0,408	24,00
23.03.2026	67,1	56,8	37,823	37,487	0,336	7,0	5,0	-	-	0,390	24,00
24.03.2026	67,9	57,4	39,875	39,520	0,355	7,0	5,0	-	-	0,419	24,00
25.03.2026	67,1	57,3	41,440	41,118	0,322	7,0	5,0	-	-	0,404	24,00
26.03.2026	66,1	56,9	40,605	40,264	0,341	7,0	5,0	-	-	0,377	24,00
27.03.2026	66,8	57,9	42,819	42,545	0,274	7,0	5,0	-	-	0,380	24,00
28.03.2026	65,9	57,8	44,591	44,543	0,048	7,0	5,0	-	-	0,360	24,00
29.03.2026	66,4	58,9	43,750	43,679	0,071	7,0	5,0	-	-	0,326	24,00
30.03.2026	65,4	57,6	39,329	39,053	0,276	7,0	5,0	-	-	0,305	24,00
31.03.2026	65,9	57,9	36,199	35,923	0,276	7,0	5,0	-	-	0,290	24,00
01.04.2026	65,7	58,0	37,464	37,154	0,310	7,0	5,0	-	-	0,288	24,00
02.04.2026	65,5	58,0	38,637	38,422	0,214	7,0	5,0	-	-	0,290	24,00
03.04.2026	65,3	58,2	38,937	38,821	0,115	7,0	5,0	-	-	0,278	24,00
04.04.2026	65,9	58,5	39,583	39,448	0,135	7,0	5,0	-	-	0,291	24,00
05.04.2026	65,8	58,4	39,529	39,272	0,257	7,0	5,0	-	-	0,290	24,00
06.04.2026	65,5	58,3	40,031	39,770	0,261	7,0	5,0	-	-	0,287	24,00
07.04.2026	65,8	58,9	44,834	44,435	0,399	7,0	5,0	-	-	0,309	24,00
08.04.2026	66,1	59,5	49,318	48,879	0,439	7,0	5,0	-	-	0,325	24,00
09.04.2026	65,6	59,5	49,962	49,877	0,085	7,0	5,0	-	-	0,304	24,00
10.04.2026	65,7	59,2	50,018	50,201	-0,183	7,0	5,0	-	-	0,325	24,00
11.04.2026	66,4	59,4	51,313	51,506	-0,193	7,0	5,0	-	-	0,362	24,00
12.04.2026	66,5	59,4	51,682	51,756	-0,074	7,0	5,0	-	-	0,367	24,00
13.04.2026	66,8	59,6	51,750	51,823	-0,074	7,0	5,0	-	-	0,373	24,00
14.04.2026	68,1	61,5	50,409	50,273	0,136	7,0	5,0	-	-	0,335	24,00
15.04.2026	67,5	61,0	51,990	51,857	0,133	7,0	5,0	-	-	0,337	24,00
16.04.2026	68,1	62,0	53,580	53,503	0,077	7,0	5,0	-	-	0,327	24,00
17.04.2026	68,1	62,0	53,215	53,049	0,166	7,0	5,0	-	-	0,324	24,00
18.04.2026	67,9	61,8	53,600	53,383	0,217	7,0	5,0	-	-	0,329	24,00
19.04.2026	67,4	61,2	54,038	53,831	0,206	7,0	5,0	-	-	0,337	24,00
20.04.2026	67,8	61,7	53,504	53,412	0,092	7,0	5,0	-	-	0,328	24,00
Итого	66,5	58,9	1394,663	1388,982	5,681	7,0	5,0	-	-	10,454	744,00

Всего к оплате

Qп = 10,454 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 5,681 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.04.2026 16:24:12 1