



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2026 по 20.04.2026



Потребитель:

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского, д. 44А

Назначение: Коммерческие помещения

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DB158 Тхв = 5,0 °C Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	65,9	57,7	34,768	34,433	0,334	7,0	5,0	-	-	0,287	24,00
22.03.2026	66,4	58,0	34,681	34,324	0,357	7,0	5,0	-	-	0,289	24,00
23.03.2026	67,1	59,2	36,335	35,949	0,386	7,0	5,0	-	-	0,286	24,00
24.03.2026	67,9	60,5	37,266	36,798	0,468	7,0	5,0	-	-	0,273	24,00
25.03.2026	67,1	60,0	37,866	37,455	0,411	7,0	5,0	-	-	0,267	24,00
26.03.2026	66,1	59,4	39,140	38,718	0,422	7,0	5,0	-	-	0,263	24,00
27.03.2026	66,8	60,4	42,935	42,532	0,403	7,0	5,0	-	-	0,271	24,00
28.03.2026	65,9	59,8	42,623	42,212	0,411	7,0	5,0	-	-	0,261	24,00
29.03.2026	66,3	59,2	31,639	31,320	0,319	7,0	5,0	-	-	0,226	24,00
30.03.2026	65,4	57,6	27,854	27,578	0,276	7,0	5,0	-	-	0,214	24,00
31.03.2026	65,8	57,7	26,804	26,540	0,263	7,0	5,0	-	-	0,218	24,00
01.04.2026	65,6	57,8	26,853	26,585	0,268	7,0	5,0	-	-	0,208	24,00
02.04.2026	65,5	58,0	27,330	27,040	0,290	7,0	5,0	-	-	0,205	24,00
03.04.2026	65,3	57,9	29,041	28,747	0,293	7,0	5,0	-	-	0,214	24,00
04.04.2026	65,8	58,4	29,147	28,857	0,290	7,0	5,0	-	-	0,216	24,00
05.04.2026	65,7	58,3	29,132	28,840	0,292	7,0	5,0	-	-	0,216	24,00
06.04.2026	65,4	58,3	29,489	29,190	0,299	7,0	5,0	-	-	0,209	24,00
07.04.2026	65,7	59,7	37,024	36,653	0,371	7,0	5,0	-	-	0,216	24,00
08.04.2026	66,0	60,6	40,092	39,698	0,393	7,0	5,0	-	-	0,215	24,00
09.04.2026	65,5	59,9	39,004	38,623	0,381	7,0	5,0	-	-	0,217	24,00
10.04.2026	65,7	60,3	42,610	42,187	0,423	7,0	5,0	-	-	0,229	24,00
11.04.2026	66,4	60,8	42,189	41,765	0,424	7,0	5,0	-	-	0,235	24,00
12.04.2026	66,5	60,9	42,338	41,917	0,422	7,0	5,0	-	-	0,235	24,00
13.04.2026	66,7	60,8	37,672	37,292	0,380	7,0	5,0	-	-	0,221	24,00
14.04.2026	68,0	61,3	29,940	29,629	0,312	7,0	5,0	-	-	0,200	24,00
15.04.2026	67,4	59,9	25,393	25,117	0,276	7,0	5,0	-	-	0,187	24,00
16.04.2026	68,0	60,1	24,938	24,659	0,279	7,0	5,0	-	-	0,190	24,00
17.04.2026	68,0	61,7	30,557	30,236	0,320	7,0	5,0	-	-	0,194	24,00
18.04.2026	67,8	61,6	30,591	30,262	0,329	7,0	5,0	-	-	0,191	24,00
19.04.2026	67,3	60,5	27,580	27,283	0,296	7,0	5,0	-	-	0,186	24,00
20.04.2026	67,6	60,1	24,169	23,953	0,216	7,0	5,0	-	-	0,181	24,00
Итого	66,5	59,6	1037,000	1026,396	10,604	7,0	5,0	-	-	7,020	744,00

Всего к оплате

Qп = 7,020 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 10,604 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.04.2026 12:44:30 1