



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2026 по 20.04.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 2

Назначение: Теплоснабжение МКД

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DB891

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	51,4	45,3	93,017	93,020	-0,003	7,0	5,0	-	-	0,566	24,00
22.03.2026	51,3	45,2	92,881	92,846	0,035	7,0	5,0	-	-	0,569	24,00
23.03.2026	50,5	44,7	94,288	94,191	0,097	7,0	5,0	-	-	0,543	24,00
24.03.2026	49,6	44,0	94,951	94,745	0,206	7,0	5,0	-	-	0,527	24,00
25.03.2026	47,9	42,7	93,247	92,950	0,297	7,0	5,0	-	-	0,484	24,00
26.03.2026	46,4	41,6	94,120	93,739	0,381	7,0	5,0	-	-	0,448	24,00
27.03.2026	45,2	40,8	94,877	94,502	0,374	7,0	5,0	-	-	0,414	24,00
28.03.2026	43,5	39,5	96,319	95,971	0,348	7,0	5,0	-	-	0,380	24,00
29.03.2026	43,6	39,6	96,210	95,870	0,340	7,0	5,0	-	-	0,388	24,00
30.03.2026	43,5	39,1	85,320	84,998	0,323	7,0	5,0	-	-	0,370	24,00
31.03.2026	43,9	39,1	76,216	75,808	0,408	7,0	5,0	-	-	0,360	24,00
01.04.2026	44,0	39,4	74,883	74,469	0,414	7,0	5,0	-	-	0,346	24,00
02.04.2026	43,7	39,3	76,127	75,738	0,389	7,0	5,0	-	-	0,338	24,00
03.04.2026	43,3	38,9	76,307	75,942	0,366	7,0	5,0	-	-	0,331	24,00
04.04.2026	43,2	38,8	75,671	75,300	0,371	7,0	5,0	-	-	0,331	24,00
05.04.2026	43,1	38,6	75,812	75,464	0,348	7,0	5,0	-	-	0,338	24,00
06.04.2026	43,5	39,0	76,521	76,181	0,340	7,0	5,0	-	-	0,346	24,00
07.04.2026	43,2	38,5	70,656	70,255	0,401	7,0	5,0	-	-	0,337	24,00
08.04.2026	43,2	38,3	67,754	67,327	0,426	7,0	5,0	-	-	0,331	24,00
09.04.2026	43,6	38,6	66,805	66,392	0,413	7,0	5,0	-	-	0,337	24,00
10.04.2026	41,4	36,8	64,374	63,923	0,451	7,0	5,0	-	-	0,294	24,00
11.04.2026	39,6	35,4	64,243	63,812	0,431	7,0	5,0	-	-	0,274	24,00
12.04.2026	39,6	35,4	64,822	64,359	0,463	7,0	5,0	-	-	0,273	24,00
13.04.2026	41,1	36,5	67,329	66,857	0,472	7,0	5,0	-	-	0,313	24,00
14.04.2026	43,3	38,4	67,318	66,788	0,530	7,0	5,0	-	-	0,333	24,00
15.04.2026	42,8	38,1	67,099	66,593	0,505	7,0	5,0	-	-	0,314	24,00
16.04.2026	43,0	38,2	66,401	65,894	0,508	7,0	5,0	-	-	0,321	24,00
17.04.2026	43,3	38,3	66,186	65,696	0,490	7,0	5,0	-	-	0,330	24,00
18.04.2026	43,6	38,8	68,339	67,860	0,479	7,0	5,0	-	-	0,332	24,00
19.04.2026	43,7	38,9	68,247	67,755	0,492	7,0	5,0	-	-	0,332	24,00
20.04.2026	43,8	38,9	67,874	67,413	0,461	7,0	5,0	-	-	0,328	24,00
Итого	44,3	39,5	2404,214	2392,659	11,555	7,0	5,0	-	-	11,527	744,00

Всего к оплате

Qп = 11,527 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 11,555 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.04.2026 12:45:20 1