

Отчет о потреблении тепловой энергии
от 22-04-2026
За период с 21-03-2026 00:00:00 по 21-04-2026 00:00:00

Потребитель : Союз управляющих домами
Адрес : РБ, г. Октябрьский, ул. Гаражная 8
Объект : Ж/д по Гаражная 8
Прибор : ИМ 2300 N DA925
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ).

Канал	Qt1	T1	T2	Qm1	Qm2	tm1	ts1	P1	P2
Един.измерения.	Гкал	град.С	град.С	тонн/час	тонн/час	час:мин	час:мин	МПа	МПа
Макс.предел	1000000	150	150	60	60	1000000	1000000	1,6	1,6
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.
21-03-2026 00:00:00	870.82	-	-	-	-	-	-	-	-
22-03-2026 00:00:00	871.74	51.21	46.42	8.01	8.09	24:00	24:00	0.56	0.46
23-03-2026 00:00:00	872.65	51.12	46.39	8.00	8.09	24:00	24:00	0.56	0.46
24-03-2026 00:00:00	873.51	50.24	45.78	8.08	8.17	23:59	23:59	0.56	0.46
25-03-2026 00:00:00	874.34	49.37	45.07	8.12	8.20	24:00	24:00	0.57	0.46
26-03-2026 00:00:00	875.12	47.72	43.75	8.14	8.23	24:00	24:00	0.57	0.46
27-03-2026 00:00:00	875.84	46.11	42.40	8.15	8.24	24:00	24:00	0.57	0.46
28-03-2026 00:00:00	876.51	44.97	41.53	8.15	8.24	24:00	24:00	0.57	0.46
29-03-2026 00:00:00	877.13	43.21	40.05	8.14	8.24	24:00	24:00	0.57	0.46
30-03-2026 00:00:00	877.75	43.45	40.25	8.13	8.22	24:00	24:00	0.57	0.46
31-03-2026 00:00:00	878.37	43.39	40.21	8.15	8.24	24:00	24:00	0.57	0.46
01-04-2026 00:00:00	879.00	43.78	40.55	8.15	8.24	24:00	24:00	0.57	0.46
02-04-2026 00:00:00	879.62	43.89	40.72	8.18	8.27	24:00	24:00	0.57	0.46
03-04-2026 00:00:00	880.22	43.63	40.57	8.18	8.28	24:00	24:00	0.57	0.46
04-04-2026 00:00:00	880.80	43.17	40.21	8.17	8.27	24:00	24:00	0.57	0.46
05-04-2026 00:00:00	881.38	43.10	40.14	8.17	8.27	24:00	24:00	0.57	0.46
06-04-2026 00:00:00	881.96	42.99	40.00	8.19	8.29	24:00	24:00	0.57	0.46
07-04-2026 00:00:00	882.56	43.37	40.33	8.17	8.27	24:00	24:00	0.57	0.46
08-04-2026 00:00:00	883.14	43.16	40.02	7.72	7.82	24:00	24:00	0.55	0.45
09-04-2026 00:00:00	883.71	43.15	39.92	7.43	7.52	24:00	24:00	0.54	0.45
10-04-2026 00:00:00	884.29	43.55	40.29	7.42	7.51	24:00	24:00	0.54	0.45
11-04-2026 00:00:00	884.81	41.22	38.34	7.42	7.51	24:00	24:00	0.54	0.45
12-04-2026 00:00:00	885.28	39.53	36.83	7.40	7.49	24:00	24:00	0.54	0.45
13-04-2026 00:00:00	885.76	39.48	36.77	7.39	7.48	24:00	24:00	0.54	0.45
14-04-2026 00:00:00	886.30	41.03	38.02	7.41	7.49	24:00	24:00	0.54	0.45
15-04-2026 00:00:00	886.88	43.27	40.01	7.45	7.54	24:00	24:00	0.55	0.46
16-04-2026 00:00:00	887.43	42.70	39.63	7.54	7.63	24:00	24:00	0.56	0.46
17-04-2026 00:00:00	888.00	42.95	39.85	7.62	7.71	24:00	24:00	0.56	0.47
18-04-2026 00:00:00	888.58	43.21	40.04	7.65	7.73	24:00	24:00	0.56	0.46
19-04-2026 00:00:00	889.16	43.56	40.37	7.61	7.70	24:00	24:00	0.56	0.46
20-04-2026 00:00:00	889.74	43.67	40.48	7.60	7.69	24:00	24:00	0.56	0.46
21-04-2026 00:00:00	890.32	43.71	40.53	7.62	7.71	24:00	24:00	0.56	0.46

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	град.С	тонн	тонн	час:мин	час:мин	МПа	МПа
744:00	19.50	44.16	40.82	5844.50	5913.15	743:59	743:59	0.56	0.46

Отв. лицо :