

Отчет о потреблении тепловой энергии
от 22-04-2026
За период с 21-03-2026 00:00:00 по 21-04-2026 00:00:00

Потребитель :	Союз управляющих домами
Адрес :	РБ, г. Октябрьский, ул. Горького 40, узел 1
Объект :	Ул. Горького 40, узел 1
Прибор :	ИМ 2300 N BA782
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	T2	Qm1	Qm2	tm1	ts1	P1	P2
Един.измерения.	Гкал	град.С	град.С	тонн/час	тонн/час	час:мин	час:мин	МПа	МПа
Макс.предел	1000000	150	150	150	150	1000000	1000000	1,6	1,6
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.
21-03-2026 00:00:00	365.67	-	-	-	-	-	-	-	-
22-03-2026 00:00:00	367.28	50.81	42.47	8.06	8.26	24:00	24:00	0.55	0.53
23-03-2026 00:00:00	368.90	50.73	42.38	8.08	8.27	24:00	24:00	0.55	0.53
24-03-2026 00:00:00	370.42	49.55	41.69	8.08	8.28	24:00	24:00	0.55	0.53
25-03-2026 00:00:00	371.91	49.10	41.40	8.10	8.28	24:00	24:00	0.55	0.53
26-03-2026 00:00:00	373.26	47.04	40.05	8.10	8.29	24:00	24:00	0.55	0.53
27-03-2026 00:00:00	374.52	45.53	38.67	7.64	7.83	24:00	24:00	0.54	0.52
28-03-2026 00:00:00	375.65	44.28	37.58	7.08	7.25	24:00	24:00	0.51	0.50
29-03-2026 00:00:00	376.60	41.12	35.34	6.87	7.04	24:00	24:00	0.51	0.49
30-03-2026 00:00:00	377.65	42.74	36.42	6.87	7.04	24:00	24:00	0.51	0.50
31-03-2026 00:00:00	378.64	42.51	35.74	6.16	6.33	24:00	24:00	0.49	0.48
01-04-2026 00:00:00	379.62	42.64	35.43	5.70	5.86	24:00	24:00	0.47	0.47
02-04-2026 00:00:00	380.59	42.56	35.55	5.78	5.95	24:00	24:00	0.48	0.47
03-04-2026 00:00:00	381.54	42.22	35.46	5.83	6.01	24:00	24:00	0.48	0.47
04-04-2026 00:00:00	382.50	42.74	35.83	5.84	6.02	24:00	24:00	0.48	0.47
05-04-2026 00:00:00	383.48	42.68	35.71	5.84	6.02	24:00	24:00	0.48	0.47
06-04-2026 00:00:00	384.45	42.41	35.42	5.84	6.01	24:00	24:00	0.47	0.47
07-04-2026 00:00:00	385.43	42.48	35.49	5.84	6.01	24:00	24:00	0.48	0.47
08-04-2026 00:00:00	386.43	42.82	35.71	5.85	6.03	24:00	24:00	0.48	0.47
09-04-2026 00:00:00	387.40	42.68	35.73	5.84	6.02	24:00	24:00	0.48	0.47
10-04-2026 00:00:00	388.37	42.77	35.84	5.84	6.01	24:00	24:00	0.48	0.47
11-04-2026 00:00:00	389.29	41.30	34.69	5.84	6.02	24:00	24:00	0.48	0.47
12-04-2026 00:00:00	390.32	42.86	35.49	5.83	6.01	24:00	24:00	0.48	0.47
13-04-2026 00:00:00	391.36	42.87	35.45	5.83	6.01	24:00	24:00	0.48	0.47
14-04-2026 00:00:00	392.40	43.17	35.74	5.83	6.01	24:00	24:00	0.48	0.47
15-04-2026 00:00:00	393.47	44.66	37.01	5.88	6.05	24:00	24:00	0.48	0.47
16-04-2026 00:00:00	394.55	44.79	37.19	5.91	6.09	24:00	24:00	0.47	0.47
17-04-2026 00:00:00	395.63	44.87	37.25	5.93	6.11	24:00	24:00	0.47	0.46
18-04-2026 00:00:00	396.71	44.73	37.17	5.95	6.12	24:00	24:00	0.47	0.46
19-04-2026 00:00:00	397.74	44.14	36.88	5.95	6.12	24:00	24:00	0.47	0.47
20-04-2026 00:00:00	398.78	44.24	36.96	5.97	6.14	24:00	24:00	0.47	0.46
21-04-2026 00:00:00	399.82	44.28	37.01	5.98	6.15	24:00	24:00	0.47	0.46

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	град.С	тонн	тонн	час:мин	час:мин	МПа	МПа
744:00	34.15	44.24	37.06	4755.25	4886.86	744:00	744:00	0.49	0.48

Отв. лицо :