

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/03/26г.-20/04/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Королева 15
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C
G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч

Заводской номер 00231385 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х2935 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
21/03/26	54.10	44.82	184.59	183.09	1.50	8.79	9.23	1.705	0.0000	24	0	
22/03/26	54.40	45.02	184.56	183.09	1.47	8.79	9.23	1.729	0.0000	24	0	
23/03/26	52.79	43.77	174.19	172.74	1.45	8.79	9.23	1.563	0.0000	24	0	
24/03/26	50.76	42.03	165.23	163.75	1.48	8.79	9.23	1.436	0.0000	24	0	
25/03/26	50.45	41.85	166.40	164.88	1.52	8.79	9.23	1.426	0.0000	24	0	
26/03/26	48.32	40.66	169.75	168.30	1.45	8.79	9.23	1.296	0.0000	24	0	
27/03/26	45.32	38.59	166.19	164.74	1.45	8.79	9.23	1.114	0.0000	24	0	
28/03/26	44.36	37.94	163.82	162.38	1.44	8.79	9.23	1.047	0.0000	24	0	
29/03/26	44.51	38.09	163.84	162.40	1.44	8.79	9.23	1.051	0.0000	24	0	
30/03/26	43.76	37.62	163.33	162.03	1.30	8.79	9.23	0.999	0.0000	24	0	
31/03/26	43.85	37.57	158.37	157.11	1.26	8.79	9.23	0.988	0.0000	24	0	
01/04/26	43.88	37.77	163.00	161.68	1.32	8.79	9.23	0.993	0.0000	24	0	
02/04/26	43.63	37.66	162.59	161.32	1.27	8.79	9.23	0.969	0.0000	24	0	
03/04/26	43.77	37.80	162.87	161.59	1.28	8.79	9.23	0.970	0.0000	24	0	
04/04/26	44.02	37.84	162.87	161.62	1.25	8.79	9.23	1.002	0.0000	24	0	
05/04/26	43.72	37.55	162.85	161.67	1.18	8.79	9.23	1.001	0.0000	24	0	
06/04/26	44.51	37.97	161.93	160.72	1.21	8.79	9.23	1.056	0.0000	24	0	
07/04/26	43.13	37.11	160.89	159.57	1.32	8.79	9.23	0.962	0.0000	24	0	
08/04/26	45.17	38.34	160.54	159.29	1.25	8.79	9.23	1.094	0.0000	24	0	
09/04/26	44.68	38.27	157.04	155.91	1.13	8.79	9.23	1.001	0.0000	24	0	
10/04/26	43.26	37.14	165.78	164.50	1.28	8.79	9.23	1.011	0.0000	24	0	
11/04/26	43.82	37.46	167.90	166.53	1.37	8.79	9.23	1.065	0.0000	24	0	
12/04/26	43.73	37.31	167.74	166.41	1.33	8.79	9.23	1.072	0.0000	24	0	
13/04/26	43.60	37.31	167.06	165.83	1.23	8.79	9.23	1.046	0.0000	24	0	
14/04/26	43.96	37.58	157.33	156.11	1.22	8.79	9.23	1.002	0.0000	24	0	
15/04/26	43.33	37.06	156.84	155.66	1.18	8.79	9.23	0.983	0.0000	24	0	
16/04/26	43.77	37.31	155.57	154.30	1.27	8.79	9.23	1.000	0.0000	24	0	
17/04/26	44.29	37.29	144.05	142.89	1.16	8.79	9.23	1.006	0.0000	24	0	
18/04/26	43.39	37.32	166.28	164.98	1.30	8.79	9.23	1.003	0.0000	24	0	
19/04/26	43.20	37.23	166.27	165.00	1.27	8.79	9.23	0.987	0.0000	24	0	
20/04/26	43.43	37.44	166.42	165.18	1.24	8.79	9.23	0.996	0.0000	24	0	
Итого:			5096.09	5055.27	40.82			34.573	0.0000	744	0	
Средние:	45.44	38.66				8.79	9.23					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5215ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____