

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/03/26г.-20/04/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Ак. Королева 9
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: Вкт-7
Пределы измерений:
G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00224021 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хF40E ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
21/03/26	53.88	44.77	194.10	192.39	1.71	4.40	4.21	1.766	0.0000	24	0	
22/03/26	54.18	45.01	194.61	193.11	1.50	4.41	4.22	1.781	0.0000	24	0	
23/03/26	52.50	43.93	192.46	190.89	1.57	4.41	4.23	1.646	0.0000	24	0	
24/03/26	50.55	42.47	188.44	187.08	1.36	4.47	4.29	1.518	0.0000	24	0	
25/03/26	50.25	42.28	188.21	186.76	1.45	4.49	4.32	1.498	0.0000	24	0	
26/03/26	48.12	40.92	188.69	187.07	1.62	4.47	4.29	1.356	0.0000	24	0	
27/03/26	45.12	38.83	187.82	186.15	1.67	4.37	4.18	1.179	0.0000	24	0	
28/03/26	44.18	38.22	187.07	185.29	1.78	4.33	4.15	1.114	0.0000	24	0	
29/03/26	44.32	38.38	187.41	185.55	1.86	4.33	4.16	1.110	0.0000	24	0	
30/03/26	43.58	37.90	187.17	185.38	1.79	4.39	4.21	1.058	0.0000	24	0	
31/03/26	43.71	37.95	187.08	185.15	1.93	4.42	4.24	1.075	0.0000	24	0	
01/04/26	43.69	38.01	186.46	184.66	1.80	4.41	4.23	1.058	0.0000	24	0	
02/04/26	43.45	37.95	186.40	184.77	1.63	4.40	4.23	1.023	0.0000	24	0	
03/04/26	43.58	38.05	185.90	184.65	1.25	4.38	4.20	1.028	0.0000	24	0	
04/04/26	43.84	38.13	185.61	184.70	0.91	4.38	4.20	1.059	0.0000	24	0	
05/04/26	43.54	37.89	186.44	185.40	1.04	4.40	4.22	1.050	0.0000	24	0	
06/04/26	44.33	38.32	185.74	184.70	1.04	4.44	4.26	1.116	0.0000	24	0	
07/04/26	42.96	37.38	185.31	183.88	1.43	4.44	4.26	1.033	0.0000	24	0	
08/04/26	44.98	38.69	185.10	183.72	1.38	4.49	4.31	1.166	0.0000	24	0	
09/04/26	44.72	38.85	186.55	184.89	1.66	4.50	4.32	1.097	0.0000	24	0	
10/04/26	43.10	37.37	189.13	187.22	1.91	4.69	4.50	1.083	0.0000	24	0	
11/04/26	43.64	37.64	188.55	186.89	1.66	4.87	4.68	1.128	0.0000	24	0	
12/04/26	43.55	37.49	188.30	186.64	1.66	4.88	4.69	1.139	0.0000	24	0	
13/04/26	43.42	37.49	188.61	186.89	1.72	4.81	4.63	1.116	0.0000	24	0	
14/04/26	44.05	38.16	188.92	187.52	1.40	4.54	4.35	1.110	0.0000	24	0	
15/04/26	43.54	37.89	190.89	189.63	1.26	4.49	4.30	1.079	0.0000	24	0	
16/04/26	44.05	38.24	190.67	189.54	1.13	4.49	4.30	1.110	0.0000	24	0	
17/04/26	45.02	38.81	189.49	188.30	1.19	4.45	4.26	1.171	0.0000	24	0	
18/04/26	43.20	37.60	191.72	190.61	1.11	4.52	4.33	1.073	0.0000	24	0	
19/04/26	43.01	37.52	191.38	190.30	1.08	4.52	4.33	1.049	0.0000	24	0	
20/04/26	43.23	37.73	191.12	190.10	1.02	4.51	4.31	1.049	0.0000	24	0	
Итого:			5845.35	5799.83	45.52			36.838	0.0000	744	0	
Средние:	45.33	39.02				4.48	4.30					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7591ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____