

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/03/26г.-20/04/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Ак Королева 9а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ВКТ-7
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C
G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00182902 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0жЕС24 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
21/03/26	49.70	43.86	280.78	281.50	-0.72	5.52	5.36	1.637	0.0000	24	0	
22/03/26	49.94	43.95	279.54	280.26	-0.72	5.53	5.37	1.673	0.0000	24	0	
23/03/26	50.16	44.24	279.51	280.24	-0.73	5.53	5.37	1.654	0.0000	24	0	
24/03/26	50.22	44.34	277.67	278.39	-0.72	5.49	5.33	1.630	0.0000	24	0	
25/03/26	49.95	44.15	277.60	278.29	-0.69	5.53	5.37	1.607	0.0000	24	0	
26/03/26	48.29	42.87	274.89	275.49	-0.60	5.60	5.45	1.491	0.0000	24	0	
27/03/26	46.69	41.75	269.23	269.76	-0.53	5.78	5.64	1.325	0.0000	24	0	
28/03/26	41.47	37.56	260.09	260.57	-0.48	5.94	5.81	1.016	0.0000	24	0	
29/03/26	41.69	37.73	259.69	260.17	-0.48	5.95	5.81	1.028	0.0000	24	0	
30/03/26	43.28	38.99	263.47	263.96	-0.49	5.86	5.72	1.130	0.0000	24	0	
31/03/26	44.38	39.84	264.53	265.01	-0.48	5.88	5.74	1.200	0.0000	24	0	
01/04/26	45.12	40.52	265.18	265.65	-0.47	5.88	5.73	1.217	0.0000	24	0	
02/04/26	44.79	40.36	263.82	264.30	-0.48	5.76	5.62	1.170	0.0000	24	0	
03/04/26	45.14	40.59	264.10	264.59	-0.49	5.81	5.67	1.199	0.0000	24	0	
04/04/26	45.40	40.73	263.97	264.45	-0.48	5.83	5.69	1.228	0.0000	24	0	
05/04/26	45.21	40.50	263.26	263.84	-0.58	5.83	5.69	1.243	0.0000	24	0	
06/04/26	44.77	40.15	263.20	263.71	-0.51	5.70	5.56	1.215	0.0000	24	0	
07/04/26	44.12	39.61	261.62	262.10	-0.48	5.50	5.36	1.181	0.0000	24	0	
08/04/26	44.19	39.72	261.25	261.73	-0.48	5.46	5.32	1.168	0.0000	24	0	
09/04/26	44.03	39.58	260.46	260.94	-0.48	5.47	5.33	1.155	0.0000	24	0	
10/04/26	43.43	38.93	260.58	261.06	-0.48	5.44	5.30	1.170	0.0000	24	0	
11/04/26	43.65	38.97	260.75	261.23	-0.48	5.48	5.34	1.218	0.0000	24	0	
12/04/26	43.62	38.88	259.87	260.35	-0.48	5.48	5.35	1.225	0.0000	24	0	
13/04/26	44.08	39.34	261.42	261.96	-0.54	5.53	5.40	1.233	0.0000	24	0	
14/04/26	44.43	39.87	260.32	260.77	-0.45	5.67	5.53	1.186	0.0000	24	0	
15/04/26	43.89	39.36	260.56	261.06	-0.50	5.71	5.57	1.176	0.0000	24	0	
16/04/26	45.55	40.69	262.79	263.32	-0.53	5.75	5.62	1.276	0.0000	24	0	
17/04/26	45.78	40.83	259.86	260.39	-0.53	5.78	5.64	1.283	0.0000	24	0	
18/04/26	45.83	40.96	263.19	263.67	-0.48	5.78	5.64	1.278	0.0000	24	0	
19/04/26	45.65	40.85	261.87	262.35	-0.48	5.78	5.64	1.256	0.0000	24	0	
20/04/26	45.88	41.08	262.89	263.37	-0.48	5.77	5.63	1.260	0.0000	24	0	
Итого:			8227.96	8244.48	-16.52			39.728	0.0000	744	0	
Средние:	45.49	40.67				5.67	5.53					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16830ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____