

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/03/26г.-20/04/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, ул. Ленина 16
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 0.00 °C

G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00168996 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х0D8В ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
21/03/26	52.12	46.77	311.14	311.14	0.00	6.31	5.91	1.662	0.0000	24	0	*
22/03/26	52.03	46.73	311.22	311.22	0.00	6.32	5.92	1.648	0.0000	24	0	*
23/03/26	50.81	45.80	311.42	311.42	0.00	6.33	5.92	1.557	0.0000	24	0	*
24/03/26	50.37	45.44	311.68	311.68	0.00	6.32	5.92	1.536	0.0000	24	0	*
25/03/26	48.16	43.71	311.93	311.93	0.00	6.32	5.91	1.389	0.0000	24	0	*
26/03/26	46.73	42.27	295.55	295.55	0.00	6.12	5.77	1.317	0.0000	24	0	*
27/03/26	45.39	41.03	275.41	275.41	0.00	5.86	5.56	1.200	0.0000	24	0	*
28/03/26	42.25	38.49	267.38	267.38	0.00	5.78	5.50	1.005	0.0000	24	0	*
29/03/26	43.90	39.82	267.13	267.13	0.00	5.78	5.50	1.089	0.0000	24	0	*
30/03/26	43.70	39.27	240.97	240.97	0.00	5.53	5.32	1.066	0.0000	24	0	*
31/03/26	43.87	39.09	224.21	224.21	0.00	5.34	5.17	1.073	0.0000	24	0	*
01/04/26	43.75	39.11	210.95	210.95	0.00	5.39	5.22	0.980	0.0000	24	0	*
02/04/26	43.44	38.98	227.66	227.66	0.00	5.40	5.22	1.015	0.0000	24	0	*
03/04/26	43.96	39.39	227.93	227.93	0.00	5.38	5.20	1.039	0.0000	24	0	*
04/04/26	43.89	39.36	227.96	227.96	0.00	5.38	5.20	1.030	0.0000	24	0	*
05/04/26	43.62	39.18	227.94	227.94	0.00	5.37	5.19	1.008	0.0000	24	0	*
06/04/26	43.68	39.26	228.62	228.62	0.00	5.38	5.20	1.011	0.0000	24	0	*
07/04/26	44.05	39.53	229.23	229.23	0.00	5.41	5.23	1.036	0.0000	24	0	*
08/04/26	43.89	39.52	232.44	232.44	0.00	5.43	5.24	1.013	0.0000	24	0	*
09/04/26	43.98	39.54	231.55	231.55	0.00	5.42	5.23	1.028	0.0000	24	0	*
10/04/26	42.47	38.27	231.37	231.37	0.00	5.40	5.22	0.972	0.0000	24	0	*
11/04/26	44.10	39.38	231.06	231.06	0.00	5.38	5.19	1.089	0.0000	24	0	*
12/04/26	44.09	39.34	231.08	231.08	0.00	5.37	5.19	1.091	0.0000	24	0	*
13/04/26	44.46	39.68	231.05	231.05	0.00	5.40	5.22	1.101	0.0000	24	0	*
14/04/26	45.93	41.04	231.76	231.76	0.00	5.42	5.23	1.133	0.0000	24	0	*
15/04/26	46.06	41.16	231.95	231.95	0.00	5.37	5.19	1.136	0.0000	24	0	*
16/04/26	46.13	41.21	231.73	231.73	0.00	5.35	5.16	1.141	0.0000	24	0	*
17/04/26	45.97	41.04	231.78	231.78	0.00	5.35	5.16	1.141	0.0000	24	0	*
18/04/26	45.37	40.66	231.80	231.80	0.00	5.37	5.18	1.093	0.0000	24	0	*
19/04/26	45.48	40.79	231.95	231.95	0.00	5.37	5.18	1.085	0.0000	24	0	*
20/04/26	45.51	40.93	232.69	232.69	0.00	5.37	5.18	1.063	0.0000	24	0	*
Итого:			7720.54	7720.54	0.00			35.747	0.0000	744	0	
Средние:	45.45	40.83				5.60	5.36					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 7586ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации