

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/03/26г.-20/04/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Сад. кольцо 13
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ВКТ-7
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч

Заводской номер 00168988 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хFACF ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
21/03/26	51.63	44.86	297.77	298.71	-0.94	6.41	5.88	2.014	0.0000	24	0	
22/03/26	51.59	44.79	297.76	298.67	-0.91	6.41	5.88	2.021	0.0000	24	0	
23/03/26	50.73	44.24	298.46	299.40	-0.94	6.41	5.88	1.935	0.0000	24	0	
24/03/26	49.85	43.59	298.86	299.80	-0.94	6.41	5.88	1.871	0.0000	24	0	
25/03/26	48.10	42.37	299.34	300.14	-0.80	6.41	5.88	1.713	0.0000	24	0	
26/03/26	46.56	41.18	299.74	300.47	-0.73	6.42	5.88	1.613	0.0000	24	0	
27/03/26	45.34	40.37	299.84	300.44	-0.60	6.41	5.87	1.488	0.0000	24	0	
28/03/26	43.61	39.06	299.85	300.33	-0.48	6.42	5.88	1.363	0.0000	24	0	
29/03/26	43.76	39.23	299.53	300.05	-0.52	6.42	5.88	1.353	0.0000	24	0	
30/03/26	43.68	39.20	300.08	300.63	-0.55	6.40	5.87	1.339	0.0000	24	0	
31/03/26	44.06	39.49	299.93	300.53	-0.60	6.41	5.88	1.375	0.0000	24	0	
01/04/26	44.17	39.65	300.62	301.27	-0.65	6.41	5.88	1.358	0.0000	24	0	
02/04/26	43.89	39.54	301.16	301.72	-0.56	6.41	5.88	1.309	0.0000	24	0	
03/04/26	43.43	39.20	301.47	301.94	-0.47	6.41	5.89	1.277	0.0000	24	0	
04/04/26	43.35	39.08	301.47	301.96	-0.49	6.41	5.88	1.287	0.0000	24	0	
05/04/26	43.27	38.94	301.82	302.30	-0.48	6.41	5.89	1.309	0.0000	24	0	
06/04/26	43.69	39.26	302.56	303.11	-0.55	6.40	5.88	1.342	0.0000	24	0	
07/04/26	43.44	38.90	286.24	286.80	-0.56	6.29	5.80	1.302	0.0000	24	0	
08/04/26	43.44	38.80	275.55	276.05	-0.50	6.19	5.74	1.276	0.0000	24	0	
09/04/26	43.85	39.12	275.10	275.64	-0.54	6.20	5.75	1.300	0.0000	24	0	
10/04/26	41.48	37.17	274.82	275.30	-0.48	6.21	5.75	1.184	0.0000	24	0	
11/04/26	39.79	35.66	274.32	274.73	-0.41	6.21	5.75	1.133	0.0000	24	0	
12/04/26	39.72	35.55	274.28	274.64	-0.36	6.20	5.74	1.141	0.0000	24	0	
13/04/26	41.37	36.87	275.06	275.46	-0.40	6.20	5.75	1.234	0.0000	24	0	
14/04/26	43.54	38.80	275.73	276.21	-0.48	6.26	5.81	1.308	0.0000	24	0	
15/04/26	42.98	38.47	279.19	279.66	-0.47	6.35	5.90	1.256	0.0000	24	0	
16/04/26	43.23	38.64	281.82	282.34	-0.52	6.38	5.91	1.292	0.0000	24	0	
17/04/26	43.49	38.81	282.29	282.82	-0.53	6.38	5.91	1.317	0.0000	24	0	
18/04/26	43.83	39.18	281.66	282.23	-0.57	6.38	5.91	1.309	0.0000	24	0	
19/04/26	43.93	39.28	281.28	281.76	-0.48	6.37	5.91	1.310	0.0000	24	0	
20/04/26	43.98	39.34	281.22	281.70	-0.48	6.37	5.91	1.300	0.0000	24	0	
Итого:			8998.82	9016.81	-17.99			43.629	0.0000	744	0	
Средние:	44.47	39.63				6.35	5.85					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16820ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____