

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/03/26г.-20/04/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами  
Адрес: Октябрьский, Свердлова 28  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ВКТ-7  
Пределы измерений:  
G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч  
G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч

Заводской номер 00236121 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7AB5 ПО 2.7

| Дата     | t1    | t2    | M1      | M2      | Mг     | P1     | P2     | Qo     | ВНР | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
|          | °C    | °C    | т       | т       | т      | кг/см2 | кг/см2 | Гкал   | ч   | ч   |    |
| 21/03/26 | 51.69 | 44.52 | 245.38  | 240.07  | 5.31   | 6.13   | 5.53   | 1.761  | 24  | 0   |    |
| 22/03/26 | 51.60 | 44.43 | 245.39  | 240.16  | 5.23   | 6.14   | 5.54   | 1.758  | 24  | 0   |    |
| 23/03/26 | 50.38 | 43.62 | 245.58  | 240.30  | 5.28   | 6.16   | 5.55   | 1.659  | 24  | 0   |    |
| 24/03/26 | 49.92 | 43.31 | 245.36  | 240.65  | 4.71   | 6.15   | 5.54   | 1.624  | 24  | 0   |    |
| 25/03/26 | 47.75 | 41.80 | 245.33  | 241.81  | 3.52   | 6.15   | 5.53   | 1.459  | 24  | 0   |    |
| 26/03/26 | 46.27 | 40.40 | 231.59  | 228.28  | 3.31   | 6.01   | 5.46   | 1.358  | 24  | 0   |    |
| 27/03/26 | 44.93 | 39.19 | 214.58  | 211.45  | 3.13   | 5.79   | 5.34   | 1.229  | 24  | 0   |    |
| 28/03/26 | 41.79 | 36.85 | 209.86  | 206.25  | 3.61   | 5.71   | 5.32   | 1.033  | 24  | 0   |    |
| 29/03/26 | 43.44 | 38.10 | 210.45  | 206.32  | 4.13   | 5.70   | 5.32   | 1.123  | 24  | 0   |    |
| 30/03/26 | 43.21 | 37.52 | 188.54  | 184.68  | 3.86   | 5.52   | 5.23   | 1.072  | 24  | 0   |    |
| 31/03/26 | 43.36 | 37.24 | 174.33  | 170.70  | 3.63   | 5.37   | 5.14   | 1.064  | 24  | 0   |    |
| 01/04/26 | 43.27 | 37.31 | 176.15  | 172.52  | 3.63   | 5.41   | 5.18   | 1.047  | 24  | 0   |    |
| 02/04/26 | 42.94 | 37.22 | 177.25  | 173.50  | 3.75   | 5.42   | 5.18   | 1.014  | 24  | 0   |    |
| 03/04/26 | 43.47 | 37.60 | 177.32  | 173.70  | 3.62   | 5.40   | 5.16   | 1.040  | 24  | 0   |    |
| 04/04/26 | 43.40 | 37.48 | 177.32  | 173.69  | 3.63   | 5.40   | 5.16   | 1.050  | 24  | 0   |    |
| 05/04/26 | 43.13 | 37.18 | 177.40  | 173.67  | 3.73   | 5.38   | 5.15   | 1.055  | 24  | 0   |    |
| 06/04/26 | 43.21 | 37.29 | 177.45  | 173.81  | 3.64   | 5.39   | 5.16   | 1.048  | 24  | 0   |    |
| 07/04/26 | 43.57 | 37.50 | 177.70  | 174.00  | 3.70   | 5.42   | 5.18   | 1.077  | 24  | 0   |    |
| 08/04/26 | 43.42 | 37.48 | 177.73  | 174.07  | 3.66   | 5.44   | 5.20   | 1.050  | 24  | 0   |    |
| 09/04/26 | 43.50 | 37.55 | 177.70  | 174.01  | 3.69   | 5.43   | 5.19   | 1.052  | 24  | 0   |    |
| 10/04/26 | 41.99 | 36.34 | 177.70  | 173.97  | 3.73   | 5.42   | 5.18   | 1.002  | 24  | 0   |    |
| 11/04/26 | 43.60 | 37.26 | 177.33  | 173.60  | 3.73   | 5.39   | 5.16   | 1.121  | 24  | 0   |    |
| 12/04/26 | 43.60 | 37.19 | 177.34  | 173.65  | 3.69   | 5.38   | 5.15   | 1.133  | 24  | 0   |    |
| 13/04/26 | 43.96 | 37.52 | 177.39  | 173.69  | 3.70   | 5.41   | 5.18   | 1.140  | 24  | 0   |    |
| 14/04/26 | 45.44 | 38.84 | 177.95  | 174.23  | 3.72   | 5.42   | 5.19   | 1.172  | 24  | 0   |    |
| 15/04/26 | 45.56 | 39.04 | 178.21  | 174.47  | 3.74   | 5.38   | 5.14   | 1.158  | 24  | 0   |    |
| 16/04/26 | 45.64 | 39.07 | 178.20  | 174.48  | 3.72   | 5.35   | 5.11   | 1.168  | 24  | 0   |    |
| 17/04/26 | 45.48 | 38.97 | 178.24  | 174.51  | 3.73   | 5.36   | 5.12   | 1.160  | 24  | 0   |    |
| 18/04/26 | 44.88 | 38.62 | 178.23  | 174.53  | 3.70   | 5.38   | 5.14   | 1.114  | 24  | 0   |    |
| 19/04/26 | 44.99 | 38.71 | 178.33  | 174.65  | 3.68   | 5.37   | 5.14   | 1.118  | 24  | 0   |    |
| 20/04/26 | 45.03 | 38.79 | 178.65  | 174.98  | 3.67   | 5.37   | 5.13   | 1.113  | 24  | 0   |    |
| Итого:   |       |       | 6009.98 | 5890.40 | 119.58 |        |        | 36.972 | 744 | 0   |    |
| Средние: | 44.98 | 38.83 |         |         |        | 5.57   | 5.24   |        |     |     |    |

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 2138ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_