



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2026 по 20.04.2026



Потребитель: Союз управляющих домами

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 38

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 178897

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	51,7	43,6	159,744	159,744	0,000	7,0	6,3	-	-	1,292	24,00
22.03.2026	51,6	43,5	160,012	159,730	0,282	7,0	6,3	-	-	1,291	24,00
23.03.2026	50,4	42,8	159,932	159,932	0,000	7,1	6,3	-	-	1,212	24,00
24.03.2026	49,9	42,5	160,023	159,737	0,286	7,1	6,3	-	-	1,189	24,00
25.03.2026	47,8	41,1	160,091	159,790	0,301	7,0	6,3	-	-	1,074	24,00
26.03.2026	46,3	39,6	151,026	150,795	0,231	6,8	6,1	-	-	1,005	24,00
27.03.2026	45,0	38,5	139,663	139,154	0,509	6,5	5,9	-	-	0,913	24,00
28.03.2026	41,8	36,1	135,839	134,810	1,029	6,4	5,9	-	-	0,773	24,00
29.03.2026	43,5	37,3	135,869	134,869	1,000	6,4	5,9	-	-	0,839	24,00
30.03.2026	43,2	36,6	121,451	121,245	0,206	6,2	5,7	-	-	0,801	24,00
31.03.2026	43,4	36,3	112,769	111,456	1,313	5,9	5,6	-	-	0,799	24,00
01.04.2026	43,3	36,5	113,961	113,256	0,705	6,0	5,6	-	-	0,777	24,00
02.04.2026	42,9	36,5	115,467	113,633	1,834	6,0	5,6	-	-	0,749	24,00
03.04.2026	43,5	36,8	115,311	114,388	0,923	6,0	5,6	-	-	0,765	24,00
04.04.2026	43,4	36,7	115,236	114,322	0,914	6,0	5,6	-	-	0,771	24,00
05.04.2026	43,1	36,4	114,938	114,525	0,413	6,0	5,6	-	-	0,774	24,00
06.04.2026	43,2	36,4	115,371	114,144	1,227	6,0	5,6	-	-	0,790	24,00
07.04.2026	43,6	36,4	115,629	114,609	1,020	6,0	5,6	-	-	0,823	24,00
08.04.2026	43,4	36,5	115,370	114,694	0,676	6,0	5,7	-	-	0,795	24,00
09.04.2026	43,5	36,6	115,527	114,625	0,902	6,0	5,6	-	-	0,795	24,00
10.04.2026	42,0	35,4	115,471	114,030	1,441	6,0	5,6	-	-	0,759	24,00
11.04.2026	43,6	36,3	115,122	114,036	1,086	6,0	5,6	-	-	0,840	24,00
12.04.2026	43,6	36,2	115,053	114,096	0,957	6,0	5,6	-	-	0,851	24,00
13.04.2026	43,9	36,5	115,260	114,271	0,989	6,0	5,6	-	-	0,854	24,00
14.04.2026	45,4	37,9	116,139	115,083	1,056	6,0	5,6	-	-	0,878	24,00
15.04.2026	45,6	38,1	117,096	115,705	1,391	6,0	5,6	-	-	0,873	24,00
16.04.2026	45,6	38,1	117,273	116,449	0,824	6,0	5,6	-	-	0,883	24,00
17.04.2026	45,5	38,0	117,844	116,523	1,321	6,0	5,6	-	-	0,880	24,00
18.04.2026	44,9	37,7	117,241	116,558	0,683	6,0	5,6	-	-	0,842	24,00
19.04.2026	45,0	37,8	118,073	116,854	1,219	6,0	5,6	-	-	0,850	24,00
20.04.2026	45,0	37,9	118,428	117,062	1,366	6,0	5,6	-	-	0,848	24,00
Итого	45,0	38,0	3916,229	3890,125	26,104	6,2	5,8	-	-	27,585	744,00

Всего к оплате

Qп = 27,585 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 26,104 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.04.2026 16:51:05 134