



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2026 по 20.04.2026



Потребитель: Союз управляющих домами
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 59

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 12917100 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46) Версия ПО: 015-01.062-00.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
21.03.2026	64,4	46,5	23,992	0,422	24,00
22.03.2026	64,8	46,8	23,937	0,422	24,00
23.03.2026	65,6	47,2	23,649	0,420	24,00
24.03.2026	65,8	44,3	18,552	0,390	24,00
25.03.2026	64,9	44,2	18,887	0,384	24,00
26.03.2026	63,7	40,9	15,465	0,338	24,00
27.03.2026	63,8	38,7	13,175	0,324	24,00
28.03.2026	63,4	39,4	13,804	0,325	24,00
29.03.2026	63,6	40,2	13,867	0,319	24,00
30.03.2026	62,1	36,6	10,932	0,268	24,00
31.03.2026	60,7	28,9	6,261	0,196	24,00
01.04.2026	60,6	29,0	6,469	0,200	24,00
02.04.2026	60,7	29,4	6,619	0,204	24,00
03.04.2026	60,6	29,5	6,720	0,205	24,00
04.04.2026	61,1	29,3	6,746	0,211	24,00
05.04.2026	61,0	29,0	6,735	0,212	24,00
06.04.2026	60,9	29,2	6,853	0,213	24,00
07.04.2026	61,5	30,5	7,590	0,231	24,00
08.04.2026	62,1	31,9	8,171	0,243	24,00
09.04.2026	61,8	32,2	8,375	0,243	24,00
10.04.2026	61,9	31,5	8,226	0,245	24,00
11.04.2026	62,5	31,3	8,144	0,250	24,00
12.04.2026	62,5	31,3	8,135	0,250	24,00
13.04.2026	63,0	31,5	8,202	0,253	24,00
14.04.2026	64,1	32,4	8,329	0,259	24,00
15.04.2026	63,8	32,6	8,582	0,262	24,00
16.04.2026	63,7	31,4	7,488	0,236	24,00
17.04.2026	62,2	26,7	5,075	0,177	24,00
18.04.2026	62,0	26,8	5,067	0,175	24,00
19.04.2026	61,6	26,8	5,067	0,173	24,00
20.04.2026	62,0	26,7	5,061	0,175	24,00
Итого	62,7	34,0	324,173	8,224	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.03.2026 00:00	8745,038	119,704	6079,00
21.04.2026 00:00	9069,211	127,928	6823,00
	324,173	8,224	744,00

Всего потреблено Qп = **8,224** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: