



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2026 по 20.04.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 12

Назначение: Ввод 1

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 177200

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	51,2	47,1	435,380	435,380	0,000	6,2	6,0	-	-	1,792	24,00
22.03.2026	51,1	47,0	434,600	434,600	0,000	6,2	6,0	-	-	1,785	24,00
23.03.2026	48,7	45,0	420,600	420,600	0,000	6,2	6,0	-	-	1,542	24,00
24.03.2026	45,7	42,3	413,900	413,900	0,000	6,2	6,0	-	-	1,396	24,00
25.03.2026	45,0	41,8	410,790	410,790	0,000	6,2	6,0	-	-	1,324	24,00
26.03.2026	44,0	40,8	406,570	406,570	0,000	6,2	6,0	-	-	1,281	24,00
27.03.2026	43,2	40,2	397,320	397,320	0,000	6,2	6,0	-	-	1,169	24,00
28.03.2026	40,0	37,5	383,940	383,940	0,000	6,2	6,0	-	-	0,959	24,00
29.03.2026	39,6	37,2	382,840	382,840	0,000	6,2	6,0	-	-	0,926	24,00
30.03.2026	39,9	37,4	384,100	384,100	0,000	6,2	6,0	-	-	0,949	24,00
31.03.2026	39,5	37,1	382,800	382,800	0,000	6,2	6,0	-	-	0,924	24,00
01.04.2026	39,1	36,8	380,400	380,400	0,000	6,2	6,0	-	-	0,891	24,00
02.04.2026	39,0	36,7	378,620	378,620	0,000	6,2	6,0	-	-	0,852	24,00
03.04.2026	41,1	38,5	389,530	389,530	0,000	6,2	6,0	-	-	1,008	24,00
04.04.2026	42,3	39,6	394,270	394,270	0,000	6,2	6,0	-	-	1,087	24,00
05.04.2026	42,2	39,4	393,470	393,470	0,000	6,2	6,0	-	-	1,107	24,00
06.04.2026	41,8	39,0	393,570	393,570	0,000	6,2	6,0	-	-	1,085	24,00
07.04.2026	40,5	37,9	387,760	387,760	0,000	6,2	6,0	-	-	1,019	24,00
08.04.2026	41,2	38,5	390,760	390,760	0,000	6,2	6,0	-	-	1,053	24,00
09.04.2026	41,6	38,9	391,450	391,450	0,000	6,2	6,0	-	-	1,057	24,00
10.04.2026	40,0	37,5	385,800	385,800	0,000	6,2	6,0	-	-	0,991	24,00
11.04.2026	35,9	33,8	373,900	373,900	0,000	6,2	6,0	-	-	0,804	24,00
12.04.2026	37,9	35,2	366,380	366,380	0,000	6,2	6,0	-	-	0,975	24,00
13.04.2026	44,0	40,5	356,350	356,350	0,000	6,2	6,0	-	-	1,262	24,00
14.04.2026	41,4	38,7	391,050	391,050	0,000	6,2	6,0	-	-	1,074	24,00
15.04.2026	42,0	39,3	391,660	391,660	0,000	6,2	6,0	-	-	1,083	24,00
16.04.2026	42,3	39,5	393,510	393,510	0,000	6,2	6,0	-	-	1,124	24,00
17.04.2026	42,6	39,8	395,450	395,450	0,000	6,2	6,0	-	-	1,140	24,00
18.04.2026	42,6	39,8	393,400	393,400	0,000	6,2	6,0	-	-	1,122	24,00
19.04.2026	42,5	39,7	392,640	392,640	0,000	6,2	6,0	-	-	1,102	24,00
20.04.2026	42,6	39,8	393,250	393,250	0,000	6,2	6,0	-	-	1,114	24,00
Итого	42,3	39,4	12186,060	12186,060	0,000	6,2	6,0	-	-	34,997	744,00

Всего к оплате

Q_п = **34,997** Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = **0,000** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.04.2026 12:52:54 1