



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2026 по 20.04.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 12

Назначение: Ввод 3

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 173058

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	50,9	47,0	137,890	135,170	2,720	5,0	5,4	-	-	0,535	24,00
22.03.2026	50,9	47,0	138,010	135,280	2,730	5,0	5,4	-	-	0,531	24,00
23.03.2026	48,4	44,9	132,780	130,320	2,460	4,7	5,2	-	-	0,459	24,00
24.03.2026	45,5	42,3	130,530	128,270	2,260	4,7	5,1	-	-	0,411	24,00
25.03.2026	44,8	41,8	129,950	127,720	2,230	4,5	5,0	-	-	0,393	24,00
26.03.2026	43,8	40,8	128,950	126,830	2,120	4,4	4,9	-	-	0,386	24,00
27.03.2026	43,0	40,1	125,750	123,780	1,970	4,2	4,6	-	-	0,353	24,00
28.03.2026	39,8	37,5	121,080	119,490	1,590	4,0	4,5	-	-	0,282	24,00
29.03.2026	39,4	37,2	120,360	118,850	1,510	4,0	4,5	-	-	0,272	24,00
30.03.2026	39,7	37,4	120,320	118,750	1,570	4,1	4,6	-	-	0,278	24,00
31.03.2026	39,3	37,0	119,850	118,320	1,530	4,0	4,5	-	-	0,270	24,00
01.04.2026	39,0	36,8	119,120	117,570	1,550	4,1	4,6	-	-	0,260	24,00
02.04.2026	38,8	36,7	118,600	117,040	1,560	4,1	4,6	-	-	0,248	24,00
03.04.2026	40,9	38,5	122,410	120,520	1,890	4,1	4,6	-	-	0,302	24,00
04.04.2026	42,2	39,5	124,180	122,070	2,110	4,1	4,6	-	-	0,331	24,00
05.04.2026	42,0	39,3	124,790	122,640	2,150	4,1	4,5	-	-	0,339	24,00
06.04.2026	41,6	38,9	124,650	122,530	2,120	4,1	4,5	-	-	0,330	24,00
07.04.2026	40,3	37,8	122,750	120,870	1,880	4,1	4,6	-	-	0,312	24,00
08.04.2026	41,0	38,4	123,980	121,960	2,020	4,1	4,6	-	-	0,328	24,00
09.04.2026	41,4	38,7	124,360	122,200	2,160	4,2	4,6	-	-	0,329	24,00
10.04.2026	39,8	37,3	122,230	120,350	1,880	4,2	4,7	-	-	0,311	24,00
11.04.2026	35,7	33,6	116,940	115,480	1,460	4,3	4,8	-	-	0,246	24,00
12.04.2026	37,7	35,0	114,660	113,040	1,620	4,3	4,8	-	-	0,299	24,00
13.04.2026	43,8	40,2	111,810	109,800	2,010	4,3	4,8	-	-	0,393	24,00
14.04.2026	41,2	38,5	123,060	121,050	2,010	4,4	4,9	-	-	0,326	24,00
15.04.2026	41,8	39,2	123,380	121,240	2,140	4,4	4,9	-	-	0,327	24,00
16.04.2026	42,2	39,4	124,230	122,100	2,130	4,4	4,9	-	-	0,341	24,00
17.04.2026	42,4	39,7	125,150	122,920	2,230	4,4	4,9	-	-	0,345	24,00
18.04.2026	42,4	39,7	124,680	122,400	2,280	4,4	4,8	-	-	0,339	24,00
19.04.2026	42,3	39,6	123,720	121,520	2,200	4,3	4,8	-	-	0,328	24,00
20.04.2026	42,4	39,7	123,990	121,730	2,260	4,4	4,8	-	-	0,333	24,00
Итого	42,1	39,3	3844,160	3781,810	62,350	4,3	4,8	-	-	10,537	744,00

Всего к оплате

Q_п = 10,537 Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = 62,350 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.04.2026 12:53:58 1