



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2026 по 20.04.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 27

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7 № 178802 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	50,9	44,3	447,510	448,850	-1,340	6,3	5,7	-	-	2,945	24,00
22.03.2026	50,9	44,3	449,060	450,380	-1,320	6,3	5,7	-	-	2,957	24,00
23.03.2026	48,3	42,5	438,440	439,530	-1,090	6,0	5,5	-	-	2,542	24,00
24.03.2026	45,3	39,8	417,610	418,530	-0,920	6,0	5,4	-	-	2,273	24,00
25.03.2026	44,7	39,3	394,170	395,030	-0,860	5,8	5,2	-	-	2,152	24,00
26.03.2026	43,7	38,4	390,040	390,840	-0,800	5,7	5,2	-	-	2,071	24,00
27.03.2026	42,8	37,9	381,100	381,890	-0,790	5,5	4,9	-	-	1,898	24,00
28.03.2026	39,7	35,5	367,450	367,970	-0,520	5,3	4,8	-	-	1,546	24,00
29.03.2026	39,3	35,2	366,710	367,270	-0,560	5,3	4,8	-	-	1,495	24,00
30.03.2026	39,6	35,4	368,390	368,990	-0,600	5,4	4,9	-	-	1,538	24,00
31.03.2026	39,2	35,1	367,780	368,310	-0,530	5,3	4,8	-	-	1,507	24,00
01.04.2026	38,8	34,9	365,980	366,450	-0,470	5,4	4,9	-	-	1,445	24,00
02.04.2026	38,7	34,9	364,560	365,030	-0,470	5,4	4,9	-	-	1,382	24,00
03.04.2026	40,8	36,4	375,950	376,550	-0,600	5,4	4,9	-	-	1,650	24,00
04.04.2026	42,1	37,4	381,300	382,010	-0,710	5,4	4,8	-	-	1,792	24,00
05.04.2026	41,9	37,1	380,790	381,500	-0,710	5,4	4,8	-	-	1,820	24,00
06.04.2026	41,5	36,8	380,390	381,070	-0,680	5,4	4,8	-	-	1,772	24,00
07.04.2026	40,2	35,8	374,740	375,310	-0,570	5,4	4,9	-	-	1,646	24,00
08.04.2026	40,9	36,4	378,210	378,840	-0,630	5,5	4,9	-	-	1,735	24,00
09.04.2026	41,3	36,7	379,790	380,480	-0,690	5,5	4,9	-	-	1,748	24,00
10.04.2026	39,7	35,4	374,080	374,660	-0,580	5,6	5,1	-	-	1,615	24,00
11.04.2026	35,6	32,0	358,200	358,680	-0,480	5,6	5,1	-	-	1,291	24,00
12.04.2026	37,6	33,1	351,920	352,490	-0,570	5,6	5,1	-	-	1,583	24,00
13.04.2026	43,7	37,6	344,400	345,200	-0,800	5,6	5,2	-	-	2,099	24,00
14.04.2026	41,1	36,4	377,580	378,200	-0,620	5,7	5,2	-	-	1,792	24,00
15.04.2026	41,8	37,0	380,100	380,780	-0,680	5,7	5,2	-	-	1,796	24,00
16.04.2026	42,1	37,2	382,100	382,810	-0,710	5,7	5,2	-	-	1,863	24,00
17.04.2026	42,3	37,5	383,080	383,780	-0,700	5,7	5,2	-	-	1,871	24,00
18.04.2026	42,3	37,5	382,020	382,690	-0,670	5,7	5,2	-	-	1,839	24,00
19.04.2026	42,2	37,5	381,140	381,850	-0,710	5,6	5,1	-	-	1,803	24,00
20.04.2026	42,3	37,5	381,690	382,350	-0,660	5,7	5,1	-	-	1,828	24,00
Итого	42,0	37,2	11866,280	11888,320	-22,040	5,6	5,1			57,294	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.03.2026 00:00	163354,438	164038,531	1428,969	13646,00
21.04.2026 00:00	175220,719	175926,844	1486,263	14390,00
	11866,281	11888,312	57,294	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = 0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = 57,294 ГКал

Всего к оплате за потери воды Mп = -22,040 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: