



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2026 по 20.04.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 5

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-024 № 800026

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: VZLJOT
76.30.02.60

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	51,6	45,7	362,731	377,904	-15,173	6,4	6,3	18,772	17,329	1,443	24,00
22.03.2026	51,3	45,4	362,566	377,814	-15,248	6,4	6,3	18,645	17,208	1,437	24,00
23.03.2026	51,0	45,2	359,702	374,851	-15,149	6,4	6,2	18,396	17,001	1,395	24,00
24.03.2026	50,8	45,1	358,559	373,362	-14,803	6,3	6,2	18,249	16,876	1,374	24,00
25.03.2026	48,3	43,1	348,911	362,175	-13,264	6,2	6,1	16,905	15,666	1,239	24,00
26.03.2026	44,7	40,1	334,635	349,289	-14,655	6,1	6,0	15,020	14,072	0,948	24,00
27.03.2026	46,8	41,8	339,229	354,259	-15,031	6,1	6,0	15,923	14,872	1,051	24,00
28.03.2026	44,1	39,7	328,933	343,246	-14,312	5,9	5,8	14,539	13,689	0,850	24,00
29.03.2026	43,3	39,1	314,275	327,707	-13,432	5,9	5,8	13,655	12,873	0,782	23,00
30.03.2026	43,2	39,1	327,345	341,454	-14,108	6,0	5,9	14,196	13,394	0,802	24,00
31.03.2026	43,5	39,4	328,067	342,033	-13,967	5,9	5,9	14,323	13,512	0,811	24,00
01.04.2026	43,5	39,3	327,248	341,263	-14,015	5,9	5,9	14,266	13,467	0,799	24,00
02.04.2026	43,2	39,2	325,207	337,954	-12,748	6,0	5,9	14,082	13,287	0,796	24,00
03.04.2026	42,7	38,8	324,583	337,055	-12,472	6,0	5,9	13,900	13,130	0,770	24,00
04.04.2026	42,5	38,6	325,290	334,692	-9,402	5,9	5,8	13,868	12,965	0,903	24,00
05.04.2026	41,7	37,8	322,027	335,570	-13,542	5,9	5,8	13,476	12,742	0,734	24,00
06.04.2026	41,7	37,8	321,779	335,256	-13,477	5,9	5,9	13,458	12,736	0,722	24,00
07.04.2026	40,9	37,1	320,696	334,330	-13,634	5,9	5,8	13,157	12,459	0,698	24,00
08.04.2026	41,1	37,3	320,014	333,725	-13,712	5,9	5,8	13,195	12,510	0,686	24,00
09.04.2026	40,7	37,1	318,923	332,453	-13,529	5,9	5,8	13,028	12,370	0,657	24,00
10.04.2026	39,6	36,2	317,665	331,016	-13,351	6,0	5,9	12,641	12,033	0,608	24,00
11.04.2026	45,3	40,4	342,193	356,973	-14,780	6,2	6,1	15,610	14,528	1,083	24,00
12.04.2026	48,9	43,5	351,262	366,778	-15,515	6,3	6,2	17,238	15,994	1,243	24,00
13.04.2026	45,0	40,4	334,569	349,020	-14,450	6,2	6,1	15,156	14,192	0,964	24,00
14.04.2026	47,0	42,1	338,769	353,562	-14,794	6,2	6,1	16,015	14,955	1,060	24,00
15.04.2026	43,5	39,3	325,728	339,587	-13,858	6,1	6,1	14,214	13,396	0,818	24,00
16.04.2026	42,8	38,7	324,740	338,420	-13,680	6,1	6,0	13,957	13,154	0,803	24,00
17.04.2026	43,1	38,9	325,802	339,469	-13,667	6,1	6,1	14,097	13,264	0,834	24,00
18.04.2026	43,5	39,3	327,021	340,731	-13,710	6,1	6,1	14,273	13,431	0,843	24,00
19.04.2026	43,7	39,5	327,465	341,146	-13,680	6,1	6,0	14,362	13,526	0,836	24,00
20.04.2026	43,1	39,0	326,026	339,318	-13,292	6,1	6,0	14,086	13,273	0,813	24,00
Итого	44,6	40,1	10311,958	10742,409	-430,451	6,1	6,0	462,700	433,899	28,801	743,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.03.2026 07:46	1189988,875	1202164,000	-	112280,05
21.04.2026 08:48	1200303,000	1212909,000	-	113024,08
	10314,125	10745,000	-	744,02

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Q_{потерь} = 0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Q_п + Q_{потерь} = 28,801 ГКал

Всего к оплате за потери воды M_п = -430,451 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: