



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2026 по 18.04.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 28

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 5578560 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 37.5
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
21.03.2026	52,0	43,6	76,219	0,634	24,00
22.03.2026	51,8	43,4	76,242	0,633	24,00
23.03.2026	50,6	42,7	76,328	0,601	24,00
24.03.2026	50,3	42,5	76,414	0,587	24,00
25.03.2026	47,7	40,7	76,383	0,526	24,00
26.03.2026	46,7	39,6	71,078	0,500	24,00
27.03.2026	44,9	38,2	66,930	0,446	24,00
28.03.2026	42,2	36,1	64,688	0,386	23,00
29.03.2026	43,8	37,3	64,953	0,419	24,00
30.03.2026	43,7	36,6	57,086	0,399	24,00
31.03.2026	43,8	36,3	54,023	0,399	24,00
01.04.2026	43,6	36,4	54,977	0,394	24,00
02.04.2026	43,4	36,4	55,320	0,385	24,00
03.04.2026	43,9	36,7	55,430	0,391	24,00
04.04.2026	43,7	36,5	55,422	0,395	24,00
05.04.2026	43,5	36,4	55,383	0,394	24,00
06.04.2026	43,5	36,3	55,383	0,396	24,00
07.04.2026	44,0	36,6	55,531	0,404	24,00
08.04.2026	43,8	36,4	53,234	0,390	24,00
09.04.2026	43,9	36,3	52,453	0,391	24,00
10.04.2026	42,3	35,1	52,406	0,374	24,00
11.04.2026	44,0	36,0	52,352	0,415	24,00
12.04.2026	43,9	35,9	52,352	0,417	24,00
13.04.2026	44,6	36,5	52,375	0,419	24,00
14.04.2026	45,8	37,6	52,867	0,428	24,00
15.04.2026	45,9	38,0	53,352	0,418	24,00
16.04.2026	46,0	38,2	53,562	0,417	24,00
17.04.2026	45,8	38,0	53,609	0,410	24,00
18.04.2026	45,3	37,7	53,695	0,401	24,00
Итого	45,3	37,9	1730,047	12,769	695,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.03.2026 00:00	81505,328	785,470	24279,00
19.04.2026 00:00	83235,375	798,240	24974,00
	1730,047	12,769	695,00

Всего потреблено Qп = 12,769 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Зарипова Р. Х.

Представитель обслуживающей организации: