



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2026 по 20.04.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Девонская, д. 1

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВ7М

№ 20-134846

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.21

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	51,1	45,2	172,562	0,000	172,562	7,1	7,1	-	-	1,017	24,00
22.03.2026	51,1	45,2	172,519	0,000	172,519	7,1	7,1	-	-	1,022	24,00
23.03.2026	50,4	44,6	172,942	0,000	172,942	7,1	7,1	-	-	0,991	24,00
24.03.2026	49,4	43,9	173,176	0,000	173,176	7,1	7,1	-	-	0,949	24,00
25.03.2026	47,9	42,8	173,293	0,000	173,293	7,1	7,1	-	-	0,878	24,00
26.03.2026	46,2	41,4	174,108	0,000	174,108	7,1	7,1	-	-	0,824	24,00
27.03.2026	45,2	40,7	173,807	0,000	173,807	7,1	7,1	-	-	0,770	24,00
28.03.2026	43,3	39,2	173,868	0,000	173,868	7,1	7,1	-	-	0,699	24,00
29.03.2026	43,4	39,4	173,833	0,000	173,833	7,1	7,1	-	-	0,703	24,00
30.03.2026	43,3	39,3	174,533	0,000	174,533	7,1	7,1	-	-	0,697	24,00
31.03.2026	43,7	39,6	173,884	0,000	173,884	7,1	7,1	-	-	0,707	24,00
01.04.2026	43,8	39,8	174,552	0,000	174,552	7,1	7,1	-	-	0,701	24,00
02.04.2026	43,6	39,6	175,166	0,000	175,166	7,1	7,1	-	-	0,689	24,00
03.04.2026	43,1	39,3	175,211	0,000	175,211	7,1	7,1	-	-	0,666	24,00
04.04.2026	43,1	39,2	174,859	0,000	174,859	7,1	7,1	-	-	0,674	24,00
05.04.2026	42,9	39,0	175,218	0,000	175,218	7,1	7,1	-	-	0,686	24,00
06.04.2026	43,3	39,4	175,036	0,000	175,036	7,1	7,1	-	-	0,693	24,00
07.04.2026	43,1	39,1	166,472	0,000	166,472	7,1	7,1	-	-	0,675	24,00
08.04.2026	43,0	38,9	160,399	0,000	160,399	7,1	7,1	-	-	0,664	24,00
09.04.2026	43,5	39,2	159,471	0,000	159,471	7,1	7,1	-	-	0,675	24,00
10.04.2026	41,4	37,6	158,994	0,000	158,994	7,1	7,1	-	-	0,610	24,00
11.04.2026	39,5	35,8	158,730	0,000	158,730	7,1	7,1	-	-	0,575	24,00
12.04.2026	39,4	35,8	158,736	0,000	158,736	7,1	7,1	-	-	0,581	24,00
13.04.2026	40,8	36,8	159,859	0,000	159,859	7,1	7,1	-	-	0,631	24,00
14.04.2026	43,2	39,0	160,586	0,000	160,586	7,1	7,1	-	-	0,677	24,00
15.04.2026	42,6	38,6	162,776	0,000	162,776	7,1	7,1	-	-	0,646	24,00
16.04.2026	42,9	38,9	163,382	0,000	163,382	7,1	7,1	-	-	0,654	24,00
17.04.2026	43,1	39,0	163,823	0,000	163,823	7,1	7,1	-	-	0,671	24,00
18.04.2026	43,5	39,4	163,635	0,000	163,635	7,1	7,1	-	-	0,670	24,00
19.04.2026	43,6	39,5	163,399	0,000	163,399	7,1	7,1	-	-	0,674	24,00
20.04.2026	43,6	39,5	164,023	0,000	164,023	7,1	7,1	-	-	0,676	24,00
Итого	44,1	39,8	5222,854	0,000	5222,854	7,1	7,1	-	-	22,445	744,00

Всего к оплате

Qп = 22,445 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 5222,854 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.04.2026 16:01:15 1