



# Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2026 по 20.04.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Девонская, д. 5

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки  
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 182468

T<sub>хв</sub> = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

| Дата         | Температура (°C) |             | Масса (т)       |                 |               | Давление (ат) |            | Теплота (ГКал) |    |               | Время<br>раб.(ч) |
|--------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------|----------------|----|---------------|------------------|
|              | T1               | T2          | M1              | M2              | Mп=M1-M2      | P1            | P2         | Q1             | Q2 | Qп=Q1-Q2      |                  |
| 21.03.2026   | 51,2             | 41,2        | 84,430          | 81,460          | 2,970         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,838         | 24,00            |
| 22.03.2026   | 51,1             | 41,2        | 84,420          | 81,440          | 2,980         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,839         | 24,00            |
| 23.03.2026   | 50,3             | 40,8        | 84,560          | 81,500          | 3,060         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,801         | 24,00            |
| 24.03.2026   | 49,4             | 40,3        | 84,640          | 81,590          | 3,050         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,769         | 24,00            |
| 25.03.2026   | 47,7             | 39,4        | 84,670          | 81,700          | 2,970         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,706         | 24,00            |
| 26.03.2026   | 46,2             | 38,3        | 85,060          | 82,290          | 2,770         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,669         | 24,00            |
| 27.03.2026   | 45,0             | 37,7        | 84,950          | 82,040          | 2,910         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,623         | 24,00            |
| 28.03.2026   | 43,3             | 36,5        | 84,940          | 81,910          | 3,030         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,572         | 24,00            |
| 29.03.2026   | 43,4             | 36,7        | 84,970          | 82,120          | 2,850         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,574         | 24,00            |
| 30.03.2026   | 43,3             | 36,6        | 85,330          | 82,280          | 3,050         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,573         | 24,00            |
| 31.03.2026   | 43,7             | 36,8        | 85,090          | 82,180          | 2,910         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,587         | 24,00            |
| 01.04.2026   | 43,8             | 37,0        | 85,460          | 82,500          | 2,960         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,578         | 24,00            |
| 02.04.2026   | 43,6             | 37,0        | 85,720          | 82,760          | 2,960         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,561         | 24,00            |
| 03.04.2026   | 43,1             | 36,7        | 85,720          | 82,600          | 3,120         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,547         | 24,00            |
| 04.04.2026   | 43,0             | 36,5        | 85,570          | 82,550          | 3,020         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,557         | 24,00            |
| 05.04.2026   | 43,0             | 36,3        | 85,780          | 82,760          | 3,020         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,570         | 24,00            |
| 06.04.2026   | 43,4             | 36,6        | 85,730          | 82,700          | 3,030         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,577         | 24,00            |
| 07.04.2026   | 43,1             | 36,2        | 80,930          | 78,070          | 2,860         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,561         | 24,00            |
| 08.04.2026   | 43,1             | 36,0        | 78,260          | 75,530          | 2,730         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,553         | 24,00            |
| 09.04.2026   | 43,5             | 36,3        | 77,830          | 75,160          | 2,670         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,556         | 24,00            |
| 10.04.2026   | 41,2             | 34,6        | 77,600          | 74,900          | 2,700         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,508         | 24,00            |
| 11.04.2026   | 39,5             | 33,3        | 77,540          | 74,780          | 2,760         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,479         | 24,00            |
| 12.04.2026   | 39,4             | 33,2        | 77,480          | 74,720          | 2,760         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,485         | 24,00            |
| 13.04.2026   | 41,0             | 34,3        | 78,080          | 75,360          | 2,720         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,525         | 24,00            |
| 14.04.2026   | 43,2             | 36,1        | 78,490          | 75,690          | 2,800         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,557         | 24,00            |
| 15.04.2026   | 42,6             | 36,0        | 79,640          | 76,850          | 2,790         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,530         | 24,00            |
| 16.04.2026   | 42,9             | 36,1        | 79,940          | 77,050          | 2,890         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,540         | 24,00            |
| 17.04.2026   | 43,2             | 36,2        | 80,160          | 77,300          | 2,860         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,554         | 24,00            |
| 18.04.2026   | 43,5             | 36,6        | 80,060          | 77,100          | 2,960         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,554         | 24,00            |
| 19.04.2026   | 43,6             | 36,7        | 79,990          | 77,010          | 2,980         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,552         | 24,00            |
| 20.04.2026   | 43,7             | 36,8        | 80,350          | 77,400          | 2,950         | 6,2           | 6,0        | -              | -  | 0,548         | 24,00            |
| <b>Итого</b> | <b>44,1</b>      | <b>36,9</b> | <b>2553,390</b> | <b>2463,300</b> | <b>90,090</b> | <b>6,2</b>    | <b>6,0</b> | -              | -  | <b>18,443</b> | <b>744,00</b>    |

Всего к оплате

Q<sub>п</sub> = **18,443** Гкал

Всего к оплате за потери воды

M<sub>п</sub> = **90,090** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ ([www.lers.ru](http://www.lers.ru)). Отчет сформирован: 22.04.2026 15:59:19 1