



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2026 по 16.04.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Кувykiна, д. 20

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = 17,280 т/сутки
M2min = 17,280 т/сутки

M1max = 4320,000 т/сутки
M2max = 4320,000 т/сутки

Прибор учета: ТВК-02

№ 4427

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 1.5

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.03.2026	66,4	62,0	389,336	389,496	-0,160	7,1	5,1	-	-	1,746	24,00
22.03.2026	66,9	62,4	382,135	382,250	-0,116	7,1	5,1	-	-	1,734	24,00
23.03.2026	67,6	63,3	391,014	391,105	-0,091	7,2	5,0	-	-	1,715	24,00
24.03.2026	68,3	63,9	387,510	387,577	-0,067	7,3	5,0	-	-	1,710	24,00
25.03.2026	67,4	63,3	381,218	381,225	-0,007	7,3	5,0	-	-	1,604	24,00
26.03.2026	66,5	62,5	374,762	374,794	-0,032	7,4	5,0	-	-	1,545	24,00
27.03.2026	67,0	63,2	377,172	377,166	0,006	7,5	4,9	-	-	1,467	24,00
28.03.2026	66,3	62,8	376,768	376,705	0,062	7,6	4,9	-	-	1,369	24,00
29.03.2026	66,7	63,1	378,727	378,648	0,079	7,6	4,9	-	-	1,375	24,00
30.03.2026	65,8	62,4	373,534	373,487	0,047	7,6	4,9	-	-	1,310	24,00
31.03.2026	66,3	62,9	378,082	378,039	0,043	7,7	4,9	-	-	1,323	24,00
01.04.2026	66,0	62,8	376,053	375,933	0,120	7,8	4,9	-	-	1,226	24,00
02.04.2026	66,0	62,8	373,904	373,789	0,115	7,7	4,8	-	-	1,197	24,00
03.04.2026	65,8	62,7	367,935	367,683	0,252	7,8	4,8	-	-	1,129	24,00
04.04.2026	66,3	63,2	368,805	368,499	0,306	7,8	4,7	-	-	1,173	24,00
05.04.2026	66,1	62,9	375,581	375,329	0,251	7,8	4,8	-	-	1,239	24,00
06.04.2026	65,9	62,7	386,985	386,711	0,273	7,7	4,7	-	-	1,252	24,00
07.04.2026	66,2	62,9	376,148	375,894	0,254	7,5	4,7	-	-	1,244	24,00
08.04.2026	66,4	63,2	363,849	363,514	0,335	7,5	4,7	-	-	1,182	24,00
09.04.2026	65,9	62,8	363,959	363,629	0,330	7,5	4,7	-	-	1,158	24,00
10.04.2026	66,2	62,9	375,485	375,193	0,293	7,5	4,6	-	-	1,263	24,00
11.04.2026	66,9	63,4	384,183	383,865	0,318	7,5	4,7	-	-	1,342	24,00
12.04.2026	66,9	63,6	383,998	383,670	0,328	7,5	4,7	-	-	1,289	24,00
13.04.2026	67,3	64,0	379,284	378,976	0,308	7,6	4,7	-	-	1,270	24,00
14.04.2026	68,5	65,2	367,892	367,576	0,316	7,6	4,7	-	-	1,219	24,00
15.04.2026	67,9	64,8	365,640	365,278	0,362	7,7	4,7	-	-	1,191	24,00
16.04.2026	68,6	65,5	371,234	370,901	0,333	7,7	4,7	-	-	1,159	24,00
Итого	66,7	63,2	10171,193	10166,934	4,260	7,5	4,8	-	-	36,432	648,00

Всего к оплате

Qп = 36,432 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 4,260 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.04.2026 12:30:30 1